



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.

Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

тел. (34346)3-18-66, E-

mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №12"
Федоровой Ольге Александровне

624603, Свердловская область, г. Алапаевск, улица
Мира, 7

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.04.2019

№ 66-02-01/30-1507-2019

При проведении проверки с 04.03.2019 по 01.04.2019
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №12"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624603, Свердловская область, г. Алапаевск, улица Мира, 7
дата регистрации 24.12.2001
ИНН/ОГРН 6601007072 / 1036600001613

МАОУ СОШ №12 (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7)
рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 01.04.2019 года

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Осуществлять мероприятия по проведению производственного контроля, в соответствии с программой производственного контроля, юридическому лицу- МАОУ "СОШ №12" фактически проводить производственный контроль за уровнем шума от станков, пылью древесной в мастерской, почвой с земельного участка, смывами в классах на яйца гельминты. Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.	СП 1.1.1058-01 (Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.)	2.7.	23.09.2019
2.	Программе производственного контроля содержать полный перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний): предусмотреть контроль за физическими факторами на рабочих местах женщин, указать контрольные критические точки отбора раствора дезинфицирующего средства, питьевой воды	СП 1.1.1058-01 (Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.)	3.3.	23.09.2019

3.	Рабочие столы в кабинете информатики № 12 разместить так, чтоб видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падал бы слева.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.)	6.1.	23.09.2019
4.	Кабинет информатики (№ 12) оснастить рабочими стульями (креслами), обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.		9.6.	23.09.2019
5.	В кабинете информатики № 12 не использовать ученические (деревянные) стулья.		9.7.	23.09.2019
6.	В производственных помещениях пищеблока раковины для мытья рук оборудовать смесителем, конструкция которого исключала бы повторного загрязнения рук.		СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.)	3.3.
7.	Оборудование (электрические плиты) и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.		4.5.	23.09.2019
8.	Провести косметический ремонт в столовой (побелку) в зоне получения товара, в холодном цехе, в складе.		5.16. добавлен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	23.09.2019
9.	В туалете для мальчиков у двух кабинок оборудовать двери. Туалеты в здании начальной школы, унитазы оборудовать кабинками с дверями. Туалет, по проекту предназначенном для сотрудников, использовать по назначению.	СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях)	4.25.	23.09.2019
10.	На потолках в коридоре 2 этажа, в туалете для девочек на втором этаже, в туалете для девочек на втором этаже в здании начальной школы устранить следы подтеков воды (последствия протекания крыши). В туалете для девочек в здании начальной школы на стене восстановить целостность кафельной плитки (3 штуки). В помещениях пищеблока в сыром цехе в зоне приёма товара сырья на стенах устранить признаки поражения грибком.		4.28.	23.09.2019
11.	В коридоре 1 этажа устранить метлахскую плитку с дефектами (трещинами и сколами). В здании начальной школы в спортивном зале, в кабинете №2- в гардеробной линолеум с дефектами и механическими повреждениями.		4.29.	23.09.2019
12.	Для обучающихся 1 ступени образования использовать ученические столы обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°).		5.3.	23.09.2019
13.	В целях профилактики нарушения осанки кабинет начальных классов № 1 в здании начальной школы обеспечить таблицей "Правильно сиди при письме".		5.5.	23.09.2019
14.	Ученический и демонстрационные столы в кабинетах химии и физики оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.		5.8.	23.09.2019
15.	Рабочие столы в кабинете информатики № 12 разместить так, что бы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падал слева.		5.9.	23.09.2019
16.	В кабинете технологии для мальчиков (№2) раковину для мытья рук оборудовать подводкой горячей воды.		5.10.	23.09.2019
17.	Предоставить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха), специализированными организациями.		6.1.	23.09.2019
18.	Относительную влажность воздуха, в результате проведенных измерений, привести в соответствие с нормативными величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете		6.4.	23.09.2019

	№14, кабинете №12 привести к норме 40-60 % Подтверждающие документы предоставить в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.			
19.	В кабинетах первого этажа №№ 5,6,7,4,15,16,17,18,19,20,8,21,22; в здании начальной школы кабинеты №№ 3,1, в раздевалке кабинета № 4, в обеденном зале, пищеблоке, туалете мальчиков соблюдать режим проветривания, устранить ветхие оконные рамы.		6.6.	23.09.2019
20.	Устранить составные стекла, стекла с трещинами в кабинетах первого этажа №№ 5,6,7,4,15,16,17,18,19,20,8,21,22; в здании начальной школы кабинеты №№ 3,1, в раздевалке кабинета № 4, в обеденном зале, пищеблоке, туалете мальчиков. В туалете мальчиков стекло установить во вторую раму.		6.10.	23.09.2019
21.	В кабинете № 2 не использовать боковое естественное освещение - правостороннее (изменить на левостороннее)		7.1.3.	23.09.2019
22.	Световые проемы в кабинете №2 оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. В кабинетах №3А, №21, №20 регулируемые солнцезащитные устройства-шторы с длиной ниже уровня подоконника не использовать.		7.1.8.	23.09.2019
23.	Классную доску в кабинете №2, не обладающую собственным освещением, оборудовать местным освещением-софитом.		7.2.6.	23.09.2019
24.	В туалете девочек в здании начальной школы у канализационной трубы исполняющей функции воздухоотвода из канализации устранить внешнее повреждение с признаками коррозии и разрушения.		8.1.	23.09.2019
25.	Продолжительность перемен после 2 и 3 уроков привести к должной -не менее 20 минут.		10.12.	23.09.2019
26.	Влажную уборку в туалетах, столовой, коридорах проводить после каждой перемены.		12.3.	23.09.2019
27.	Стол с маркировкой "хлеб" оснастить покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.5	23.09.2019
28.	Подтоварник для хранения пищевых продуктов- капусты привести к высоте от пола менее 15 см.	(Санитарно- эпидемиологические	4.6	23.09.2019
29.	Холодильное оборудование- холодильную камеру и зону выделенная для хранения продуктов питания- овощей оборудовать приборами для измерения температуры воздуха.	требования к организации питания	4.14	23.09.2019
30.	Бутилированной воде, поставляемой в образовательное учреждение иметь документы подтверждающих ее безопасность.	обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования).	10.8	23.09.2019
31.	Юридическому лицу организовать и провести обученным персоналом по вопросам дезинфектологии дезинсекционные мероприятия, а именно: - обследование с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния.	СанПиН 3.5.2.3472-17 (Санитарно- эпидемиологические	3.3.	23.09.2019
32.	Юридическому лицу обеспечить : - регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.	требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- гигиеническое значение)	3.3.	23.09.2019
33.	Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - проводить мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин в фундаменте (восстановить целостность	СП 3.5.3.3223-14 (Санитарно- эпидемиологические	3.8.	23.09.2019
		требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.)		

<p>фундамента и площадки у входной двери разрушается). - использовать устройства и конструкций, обеспечивающие самостоятельное и плотное закрытие дверей (в пищеблоке).</p>			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до **23.09.2019г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания
2. Копию откорректированной программы производственного контроля
3. Предоставить документы, подтверждающие проведение инструментального обследования системы вентиляции специализированными организациями.
4. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» по показателю «Относительная влажность воздуха» (кабинет информатики, кабинет физики)


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" (624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мира, 7) и Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №12" Федорову Ольгу Александровну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
 отдела Управления Роспотребнадзора по
 Свердловской области в городе
 Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
 Режевском районах



Скрипова Светлана Викторовна


должность лица, уполномоченного осуществлять
 госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Директор Федорова Ольга Александровна



должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания