

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГО Спасск-Дальний
(место составления акта)

«12» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 мин
(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 22

по адресу/адресам: ГО Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 22 от «02» апреля 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад №14 «Колокольчик» городского округа Спасск-Дальний

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 мин 09.04.2018 г. по 16 часов 00 минут 09.04.2018 г. Продолжительность 6 часов

с 10 часов 00 мин 11.04.2018 г. по 12 часов 00 минут 11.04.2018 г. Продолжительность 2 часа

с 10 часов 00 мин 12.04.2018 г. по 12 часов 00 минут 12.04.2018 г. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР ГО Спасск-Дальний и Спасского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Флейтух Ольга Викторовна 09.04.2018 г. 10 часов 00 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колодняк Игорь Петрович, Вершинин Антон Владимирович государственные инспектора городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующей МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» Флейтух Ольга Викторовна, представитель Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности от 31.03.2017 года Лысенко Андрей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 не произведён планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики, согласно акта обслуживающей организации. (п. 63 ППР в РФ)

-в МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ч. 7 ст. 83 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

-в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 отсутствует эвакуационное освещение. (п. 43 ППР в РФ; п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.п. 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95)

-в МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС), монтаж и обслуживание которых осуществляется лицами имеющими соответствующую лицензию на данный вид работ. (п. 33, п. 43 ППР в РФ; ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от 16.04.2014 г. № 474; п.1.1, п.1.2, п.2.6 Табл.2 и Табл.3 НИИВ 160-97; п.1, п.5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п.6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п.6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.7, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225)

Лицо допустившее нарушение: заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» Флейтух Ольга Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Вершинин А.В.)

(Колодняк И.П.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик»
Флейтух Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" апреля 2018 г.

(подпись)

представитель Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности от
31.03.2017 года Лысенко Андрей Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)