

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю,**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 45/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Администрации ГО Спасск-Дальний Приморского края,*

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка  
детский сад №14 «Колокольчик» городского округа Спасск-Дальний*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 45 от «17» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 18.04.2019 г. по 12 часов 00 минут 18.04.2019 г., с 08 часов 00 мин 22.04.2019 г. по 10 часов 00 минут 22.04.2019 г., проведена проверка государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору *Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

*МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29*

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*заведующей МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» Флейтух Ольгой Викторовной, представителем Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности от*

*31.03.2017 года Лысенко Андреем Васильевичем*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 не произведён планово-предупредительный ремонт установок пожарной автоматики, согласно акта обслуживающей организации	п. 61,63 ППП в РФ	до 20.03.2020 г.	
2.	в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст. 83 ч.7 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 20.03.2020 г.	

3.	в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 не все поэтажные коридоры и лестничные клетки оборудованы эвакуационным освещением.	п. 6.22 СНиП 21-01-97*; п.7.72; 7.74 СНиП 23-05-95; п.43 ППР в РФ	до 20.03.2020 г.
4.	в МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов	ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33,43 ППР в РФ; п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И	до 20.03.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и

Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П. \*

" 22 " апреля 2019 года

Предписание для исполнения получил:




(подпись)

заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик»  
Флейтух Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

" 22 " апреля 2019 года



(подпись)

представитель Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности  
от 31.03.2017 года Лысенко Андрей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы)

" 22 " апреля 2019 года

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору