



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и

Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 email: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 77/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрации городского округа Спасск-Дальний

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

"Центр развития ребёнка детский сад № 14 "Колокольчик" городского округа Спасск-Дальний

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору

№ 77 от «28» июля 2021 года, в период: с 13 час. 00 мин «29» июля 2021 г до 15 час. 00 мин. «29» июля 2021 г;

с 10 час. 00 мин «03» августа 2021 г до 12 час. 00 мин. «03» августа 2021 г; проведена плановая, выездная

проверка государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний

по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Косьяненко Анна Витальевна, заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний; Лысенко Андрей Васильевич, представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний по доверенности № 16 от 11.01.2021 г.*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 лестницы 3-го типа со второго этажа здания на пути эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по уклону (не более 45°), ширине ступеней (не менее 0,2 м), по высоте ступеней (не более 22 см) и высоте ограждений (не менее 1,2 м)</i>	<i>ст.53 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3, п.4.4.7, п.5.2.1, п.7.1.2 СП 1.13130.2020</i>	<i>до 01.08.2022 г.</i>	
2.	<i>в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 части здания различной функциональной пожарной опасности (складское помещение и помещение дошкольных групп) не разделены между собой противопожарными</i>	<i>ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	<i>до 01.08.2022 г.</i>	

	преградами с нормируемыми пределами огнестойкости		
3.	в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий	п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	до 01.08.2022 г.
4.	в здании МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Краснознамённая, 29 отсутствует дублирование сигнала автоматической пожарной сигнализации о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст.83 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.08.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"03" августа 2021 года



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"03" августа 2021 года

Косьяненко Анна Витальевна,
заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Колокольчик» ГО Спасск-Дальний
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"03" августа 2021 года

представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний
по доверенности № 16 от 11.01.2021 г. Лысенко Андрей Васильевич
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору