

Министерство образования и науки Челябинской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ТРОИЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Председатель профсоюзного
комитета ГБПОУ «ТПК»

«23» 05 /А.В. Ефимова
2025 г

УТВЕРЖДЮ:
Директор ГБПОУ «ТПК»
С.Н. Егорова
«22» 05 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в общежитии ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»

г.Троицк
2025г.

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, и устанавливает правила поведения людей, порядок организации деятельности и содержания жилых и нежилых помещений, прилегающей территории и других объектов, исходя из специфики общежития ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Проживающие в студенческих общежитиях допускаются к заселению только после прохождения вводного инструктажа по пожарной безопасности.

1.3 Ответственность за пожарную безопасность возлагается на коменданта общежития (далее - Ответственный за пожарную безопасность). Ответственный за пожарную безопасность отвечает за исполнение всех обязанностей по противопожарной безопасности, кроме исключений, предусмотренных далее по тексту Инструкции.

1.4 Ответственный за пожарную безопасность должен разработать памятку с выдержками из Инструкции и обеспечить ее размещение в каждом помещении на видном месте. В памятку следует включить в том числе информацию об Ответственном за пожарную безопасность и номерах телефонов для сообщения о пожаре.

1.5. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает проведение противопожарного инструктажа в соответствии с Положением о порядке обучения мерам пожарной безопасности в ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». О проведении противопожарного инструктажа производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей за подписью инструктируемых (проживающих лиц) и инструктирующего с мерами пожарной безопасности.

Проживающие в общежитии Колледжа должны проходить противопожарные инструктажи при заселении и в дальнейшем не реже одного раза в полгода.

1.6. Все работающие в здании общежития (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы), а также проживающие лица, обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

Помимо настоящей инструкции работники и проживающие общежития Колледжа должны знать и соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации

1.7. Ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности в жилых комнатах несут проживающие общежития Колледжа

1.8 Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования пожарной безопасности в помещениях и на территории общежития

2.1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях общежития **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить;
- использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;
- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);
- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;
- разводить костры, сжигать отходы и тару;
- устраивать свалки горючих отходов;
- использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта; горючими жидкостями;
- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков; х) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;
- пользоваться электрическими чайниками, мультиварками и т.п. в жилых комнатах;
- пользоваться электрическими обогревателями;
- хранить баллоны с горючими газами.

2.2. Территория в пределах общежития Колледжа должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. Подъезды и проходы к общежитию Колледжа и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией района по месту расположения общежития.

2.4. На всех жилых этажах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны, а также табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.6. Помещения общежития Колледжа должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) не менее двух на каждом этаже здания.

2.7. В общежитии Колледжа запрещено проводить уборку с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3. Порядок осмотра и закрытия служебных (жилых) помещений

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводит работник, ответственный за пожарную безопасность в данном помещении.

3.2. Проверку комнаты перед уходом осуществляет проживающий последним покидающий комнату.

3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

а) выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть освещения и технологических аппаратов (компьютеры, принтеры и т.п.);

б) в помещении отсутствует запах дыма и гари.

4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам и электрооборудованию

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.3. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

а) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

б) использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

в) пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

г) складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

д) использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;

е) использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

ж) подключать электроприборы в электросеть с большим напряжением, больше чем на которое рассчитан электроприбор;

з) самостоятельно производить ремонт электроприборов;

и) устанавливать на электроприборы какие-либо, в том числе посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т.д.);

к) накрывать и использовать электроприборы для сушки личных вещей, полотенец, тряпок и т.д.;

л) пользоваться розетками, выключателями, электрическими удлинителями другими электроприборами (разрешенными правилами проживания в студенческом общежитии) с повреждениями;

м) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

н) использовать в электросветильниках лампочки большей мощности чем предусмотрено в паспорте по эксплуатации электросветильника (ка правило, не более 60 Вт);

о) развешивать электроосвещение;

п) пользоваться электрическими утюгами, электрическими чайниками, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

р) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры (с не достаточным сечением провода) не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

с) завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;

т) использовать электроприборы самодельного изготовления.

5. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.

5.2. Не реже одного раза в год производить перемотку рукавов на новую складку.

6. Содержание средств пожарной сигнализации

6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или работ по договору.

6.2. К местам размещения технических средств пожарной сигнализации должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.

6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной сигнализации, должны защищаться надежными ограждениями.

6.4. Извещатели пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ извещатели и оповещатели должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т.п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.

7. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и пожароопасных работ

7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

7.2. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

7.3. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.

7.4. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам - допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность.

7.5. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах.

7.6. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или

принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

7.7. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.

8. Действия работников и проживающих при пожаре

8.1. Каждый работник (проживающий) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 101 (112) при этом сообщить наименование объекта защиты – «Общежитие Троицкого педагогического колледжа, адрес – ул. Гагарина, д. 19, места возникновения пожара, а также фамилию сообщаемого информацию);

б) сообщить о случившемся на пост охраны и поставить в известность коменданта и директора колледжа;

в) запустить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре систему(при ее не срабатывании в автоматическом режиме) с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя;

г) при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по тушению пожара в начальной стадии, используя огнетушитель, воду, плотную ткань.

Огнетушители располагаются в коридорах студенческого общежития и обозначены на планах эвакуации;

д) организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, отключив электрооборудование, закрыть за собой окна и двери;

е) выполнять команды по эвакуации, поступающие от коменданта (должностного лица).

8.2. Комендант (должностное лицо), прибыв к месту пожара, обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

б) в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

в) при необходимости отключить электроэнергию;

г) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

д) удалить за пределы опасной зоны всех работников и проживающих, не участвующих в тушении пожара;

е) осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

ж) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

з) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

и) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

к) проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

л) принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

м) обеспечить открытие и блокировку в открытом состоянии вращающихся дверей, турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

9. Эвакуационные пути и выходы

9.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию колледжа необходимо:

- соблюдать проектные решения;
- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ленолиум и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

9.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территории и в здания колледжа запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- изменять направление открывания дверей;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

С.М.Б. листов

Директору ЦПОУ «Троицкий
педагогический колледж»

С.Н.Егорова

