

Администрация муниципального района
"Усть-Куломский"
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Пожегдинский детский сад"
МДОУ "Пожегдинский детский сад"
168097 Республика Коми, Усть-Куломский
район, д. Пожегдин,
ул. Центральная, д. 74
тел. 98- 7-08
" 05 " октября 2021 г. № 33

На №

Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Усть-
Куломского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Коми

от заведующего МДОУ
«Пожегдинский детский сад»
Микушевой Анны Ивановны

Информация

выполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара от 26.03.2021 г. № 2/1/1

№ п/п	Виды нарушения по предписанию	Срок устранения нарушения по предписанию	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада по адресу: д. Великополье, ул. Центральная, д.42 на дверях эвакуационных выходов запоры не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459)
2.	В здании детского сада по адресу: д. Великополье, ул. Центральная, д. 42 в подсобные помещения блок кухни и склада не оборудованы дымовыми пожарными извещателями	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459)
3.	В здании детского сада по адресу: д. Великополье, ул. Центральная, д. 42 линии электроснабжения не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459)
4.	В здании детского сада по адресу: д. Великополье, ул. Центральная, д. 42в складском помещении допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459)
5.	В здании детского сада по адресу: д.Великополье, ул. Центральная, д. 42 руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений обозначение их категорий по	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459)

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности		
6.	В здании детского сада по адресу: д. Великополье, ул. Центральная, д. 42 руководителем не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствование и своевременная замена огнетушителей	01.11.2021	Здание закрыто (приказ Управления образования АМР «Усть-Куломский» от 15.07.2021 г. № 459
7.	В здании детского сада по адресу: д. Пожегдин, ул. Центральная д. 63 руководителем не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствование и своевременная замена огнетушителей	01.11.2021	Закуплены новые огнетушители в марте 2021 г. в количестве 10 штук. (копия договора № 98 от 23.03.2021 г. и фотографии прилагаются)
8.	В здании детского сада по адресу: д. Пожегдин, ул. Центральная, д. 63 руководителем организации не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установки АПС	01.11.2021	Инструкции размещены возле установок АПС. (фотографии прилагаются)
9.	Пути эвакуации из помещений здания детского сада по адресу: д. Пожегдин, ул. Центральная, д. 63 не оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	01.11.2021	Пути эвакуации из помещений детского сада оборудованы эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (Копия договора на установку светильников аварийного освещения № 045 от 01.07.2021 г. и копия договора на приобретение светильников аварийного освещения № 98 от 23.03.2021 г. и фотографии прилагаются)

Заведующий



А.И.Микушева