



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/0406-Э.

«30» ноября 2018 г.

дата составления предписания

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района» 665006 Иркутская
область г. Тайшет, ул. Первомайская, 59

место нахождения юридического лица

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|-------|---|---|---------------------------|
| 1. | Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. | ПТЭЭП п1.4.4. | 30.03.2019 |
| 2. | Не представлена однолинейная схема сетей электроснабжения объектов. | ПТЭЭП 1.8.2. 1.8.6 | 30.03.2019 |
| 3. | На плавких вставках предохранителей не выполнены надписи. с указанием номинального тока уставки. | ПТЭЭП п.2.5.4 | 30.03.2019 |
| 4. | Не выполнена очистка от грязи и пыли электрооборудования ВРУ-0,4 кВ. | ПТЭЭП п. 2.2.17. | 30.03.2019 |
| 5. | Не представлен график ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования. | п. 1.6.3, 1.6.11 ПТЭЭП | 30.03.2019 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------|
| 6. | Не представлен график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения | ПТЭЭП п.2.12.12. | 30.03.2019 |
| 7. | На предохранителях присоединений в щитах, не указан номинальный ток плавкой вставки | п. 2.2.20 ПТЭЭП | 30.03.2019 |
| 8. | Не определено приказом по предприятию место хранения вышедших из строя люминесцентных ламп, ламп типа ДРЛ и других источников, содержащие ртуть . | ПТЭЭП п2.12.15. | 30.03.2019 |
| 9. | Не защищены от случайных прикосновений токоведущие части автоматического выключателя в котельной. | ПТЭЭП п2.2.4. | 30.03.2019 |
| 10. | Не выполнены на всех ключах, кнопках и рукоятках управления надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать") в котельной. | ПТЭЭП п2.2.14. | 30.03.2019 |
| 11. | Не выполнено присоединение насоса подпитки к заземляющему устройству. | ПТЭЭП п2.7.6. | 30.03.2019 |
| 12. | Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет | ПТЭЭП п2.7.7. | 30.03.2019 |

Нормативная документация:

- Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ФЗ РФ №294-ФЗ от 26.12.2008
- Правила устройства электроустановок
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

С предписанием ознакомлен(а) :

Заместитель директора Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» (приказ № 203-к от 19.11.2018 г). **Фуфыгин Вячеслав Борисович**

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Бадаев Владимир Иванович -старший государственный инспектор Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками;



подпись

Предписание для исполнения получено:

Заместитель директора Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» (приказ № 203-к от 19.11.2018 г). **Фуфыгин Вячеслав Борисович**

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

“30” ноября 2018 г.

√√

(подпись печать)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.