


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» июля 2024 г., 38240061000211236934

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тайшетскому району**

указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

обл Иркутская, г Тайшет, мкр имени Пахотищева, Дом 3, тел. 83956322904, e-mail: ond_taishtet@38.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 05 » июля 2024 г. № 2407/000-38/214/ПНН

1. Предостережение объявлено

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА", адрес юридического лица: 665006, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, ТАЙШЕТ, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 59 ИНН 3816015335

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их идентификационные номера налогоплательщика

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствие с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

вступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83; СП 484.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1; СП 486.131.1500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.4, п. 4.8; таблица 3 п/п.42; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54;

2. Чердачное помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83; СП 3.131.30.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54;

приводятся описание, включая адрес, (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и/или работников, индивидуального предпринимателя и/или его работников, которые могут привести к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

указывается описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и/или работников, индивидуального предпринимателя и/или его работников, которые могут привести к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Соблюдать обязательные требования пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 52, ч.1 ст. 83 ; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.1.1; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.4, п. 4.8; таблица 3 п/п 42; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 54; СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица 2;

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, который устанавливается в порядке подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Государственный инспектор Тайшетского района по пожарному надзору (государственный инспектор Тайшетского района по пожарному надзору) Рютина Эльвира Олеговна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009647C1BA7563AEF77DEB856C1EF832AE
Владелец: Рютина Эльвира Олеговна
Действителен с 14.03.2024 по 07.06.2025

(подпись, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, лица о должностного лица)

(подпись)

Рютина Эльвира Олеговна - Государственный инспектор Тайшетского района по пожарному надзору (государственный инспектор Тайшетского района по пожарному надзору) телефон: +73956322904. E-mail: e.ryutina@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность, должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале