



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10250041000119578816

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

ул. Комсомольская, д. 10, г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru
<http://10.rosspotrebnadzor.ru/>, тел./ факс (81430) 4-73-70

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

от 28 ноября 2025 № 24

ул. Комсомольская, д. 10, г. Сортавала
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, Бертош Екатериной Михайловной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ГМ 10250041000119578816 в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Сортавальского муниципального округа Республики Карелия Детский сад № 23 "ЛАДУШКИ" (МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23 «Ладушки»), ОГРН 1021000943864, ИНН 1007010137

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- п.п. 1.12, 2.3.3, 2.4, 2.4.3, 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.5, 2.7.2, 2.7.4, 2.8., 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);
- п.п. 2.5, 2.7, 2.9, 2.14, 2.16, 8.1.2, 8.1.2.3, 8.1.4 п. 8.1., приложения № 8, приложения № 9 табл. 1, приложения № 10 табл. 1, 3, приложения 13, 8.1.10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее по тексту — Закон № 52-ФЗ).

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 23 "ЛАДУШКИ", ОГРН 1021000943864, ИНН 1007010137

186790, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, М.О. СОРТАВАЛЬСКИЙ, Г СОРТАВАЛА, УЛ КАРЕЛЬСКАЯ, Д. 32

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
Корпус №1 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г Сортавала, ул Дружбы Народов, д.23				
1	В помещениях групповых имеются дефекты отделки: Группа «Капелька» - краска стен и потолка спальни потрескалась, местами отходит, санитарный узел/умывальная, краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; Группа	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» Группы «Капелька», «Смешарики», «Светлячки»	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение

	<p>«Смешарики» - в буфетной и горшечной - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; Группа «Светлячки» - буфетная и санузел - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; Группа «Почемучки» - спальня - на потолке следы протечек, краска отходит, буфетная — краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; В группах: «Малышок», «Солнышко» «Колокольчик», «Капитошки», «Звоночки» «Знайки», «Звездочки», «Барбарики» - в буфетных групп - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит, санитарные узлы/умывальные - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; Прачечная- место место для гладки белья, имеются дефекты отделки помещения (краска стен и потолка потрескалась, местами отходит), нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20.</p>		<p>«Почемучки» «Малышок», «Колокольчики» «Солнышко» «Капитошки» «Звоночки» «Знайки» «Звездочки» «Барбарики» «Сказка», Прачечной- без дефектов, позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами</p>	
2.	<p>Уровни искусственной освещенности в раздевалках групп «Колокольчики», «Почемучки», «Сказка», «Звездочки», «Звоночки» и в спальне группы «Барбарики» МКДОУ Сортавальского МО РК № 23 «Ладушки», Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23, не соответствуют требованиям п. 1.12., пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в раздевалках групп «Колокольчики», «Почемучки», «Сказка», «Звездочки», «Звоночки» и в спальне группы «Барбарики» МКДОУ Сортавальского МО РК № 23 «Ладушки», по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23.</p>	<p>Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности в раздевалках групп «Колокольчики», «Почемучки», «Сказка», «Звездочки», «Звоночки» и в спальне группы «Барбарики» МКДОУ Сортавальского МО РК № 23 «Ладушки», по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Дружбы народов, д. 23.</p>

	нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».			
3.	<p><u>Пищеблок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - На складе, где осуществляется хранение молочной продукции в производственных коробках, поддон отсутствует, коробки стоят на полу; - Тамбур для загрузки/разгрузки продовольствия. При входе на поддонах осуществляется хранения картофеля, тарные ярлыки имеются, отсутствует прибор для измерения влажности и температуры воздуха; - Горячий цех: стол (Г.Пр.) - требует замены в связи с тем, что нарушена целостность гигиенического покрытия (трещина) <p>нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20</p>	05.10.2026	<p>Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции обеспечить необходимым оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами.</p>	<p>Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.</p>
4.	<p>На пищеблоке отсутствует зона для вторичной обработки сырья, что является нарушением п. 2. 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 , абз.1 п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, глава VI табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21</p>	05.10.2026	<p>Создать условия для обработки мяса, рыбы, птицы, овощей</p>	<p>Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.</p>
5.	<p>Отделка помещений пищеблока: Склад местами на стенах отсутствие покрытия (краска облупилась); Склад для хранения сухих сыпучих продуктов - стены на $\frac{1}{2}$ покрыты плиткой, местами имеется нарушение целостности гигиенического покрытия, полы – трещины, местами сколы; Зона сырой : продукции стены – местами отсутствие краски, потолок (отхождение штукатурки),</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23</p>	<p>Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.</p>

	пол - имеются трещины, сколы плитки, нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20			
6.	На пищеблоке нарушена поточность технологических процессов, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
7.	При проверке вентиляционная система на пищеблоке неисправна, воздух не уходит, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить исправность (работу) вентиляционной системы на пищеблоке.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения. Документы, подтверждающие исправность вентиляционной системы на пищеблоке.
Корпус №3 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г Сортавала, ул. Матросова, д.13				
8.	Отделка помещений групповых, спортивного зала и коридора, а именно – нарушение гигиенического покрытия стен и потолка (трещины, подтеки, местами отхождение краски) в групповых : Подготовительная группа «Непоседы», группа «Ромашка», группа «Смешарики», ясельная группа «Муравьишки», группа «Затейники», группа «Зайчата», а так же в музыкальном зале и коридоре (нарушение целостности	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки»: подготовительная группа «Непоседы», группа «Ромашка», группа «Смешарики», ясельная группа «Муравьишки», группа «Затейники», группа «Зайчата», а так же в музыкальном зале и коридоре.	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.

	гигиенического покрытия потолка и стен - трещины, подтеки на потолке и стенах), что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.			
9.	Отделка помещений пищеблока – горячий цех – потолок (трещины, краска отходит), стены на ½ покрыты плиткой, местами имеются сколы, трещины, нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.
10.	Уровни искусственной освещенности в групповых «Непоседы», «Ромашки», в раздевальных группах «Муравьишки», «Зайчата», «Затейники» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13, не соответствуют требованиям п. 1.12., пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности групповых «Непоседы», «Ромашки», в раздевальных группах «Муравьишки», «Зайчата», «Затейники» МКДОУ Сортавальского МО РК № 23 «Ладушки», по адресу: м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности в групповых «Непоседы», «Ромашки», в раздевальных группах «Муравьишки», «Зайчата», «Затейники» МКДОУ Сортавальского МО РК № 23 «Ладушки», по адресу: м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13.
11.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г. Сортавала, ул. Матросова, д. 13.
Корпус №5 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, п.Хаапалампи, ул.Набережная, д.11				
12.	Отделка помещений : группа «Солнышко» – краска стен и потолка потрескалась, местами отходит;	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений группы МКДОУ Сортавальского МО	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных

	«Гномики» - санузел - потолок, стены местами отходит краски, трещины; Прачечная – краска стен и потолка потрескалась, местами отходит нарушение п. 2.5.3, СП 2.4.3648-20.		РК ДС «Ладушки» №23 : «Солнышко», «Гномики».	нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.
13.	Окна в спортивном зале требуют замены (рамы деревянные, ветхие, имеются дефекты покрытия: трещины, сколы краски, щели), конструкция окон не позволяет проводить проветривание должным образом, нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить конструкцию окон в спортивном зале согласно гигиеническим требованиям	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.
14.	На пищеблоке отсутствует зона вторичной обработки сырья, что является нарушением п. 2.9. СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Создать условия для обработки мяса, рыбы, птицы, овощей	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
15.	Уровни искусственной освещенности в раздевальных «Гномики», «Звездочки», «Солнышко», «Колобок» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, п. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11, не соответствуют требованиям п. 1.12., пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности раздевальных: «Гномики», «Звездочки», «Солнышко», «Колобок»	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности.
16.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, п.	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ

	Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПин 1.2.3685-21.		«Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, п. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11,	Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, п. Хаапалампи, ул. Набережная, д. 11,
Корпус №7 - Карелия Респ, м.о. Сортавальский, п Кааламо, ул Центральная.				
17.	Дефекты внутренней отделки: санитарный узел для детей при спальне гр. «Солнышко», горшечная гр. «Непоседы» — при замене отопительной системы нарушена отделка стен и потолков — дыры в месте прохождения труб, местами краска отходит, потрескалась; буфетная гр. «Солнышко», гр. «Непоседы» - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; санитарный узел/умывальня гр. «Солнышко» - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; спальня гр. «Непоседы» - при замене отопительной системы нарушена отделка стен и потолков — дыры в месте прохождения труб, местами краска отходит, потрескалась; приемная гр. «Непоседы» - на полу порван линолеум; коридор 1 этажа и лестничных пролетов - на стенах и потолке краска потрескалась, местами отошла; медицинский кабинет - изолятор на потолке и стенах краска потрескалась, отходит, что является нарушением п.п. 2.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений групп коридора 1 этажа и лестничных пролетов, медицинский кабинет в. МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки».	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.

18.	<p>Поверхность используемой в учреждении мебели не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: буфетная гр. «Солнышко» гигиеническое покрытие стола для сбора грязной посуды с дефектами (отсутствует кромка); приемные гр. «Солнышко», гр. «Непоседы» обувницы для обуви и - поверхности деревянные, накрыты kleenкой, местами kleenка порвана; приемная гр. «Непоседы»-гигиеническое покрытие скамеек для детей нарушено (отсутствует кромка, поверхность стерта); что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20</p>		<p>Обеспечить учреждение мебелью в соответствии с гигиеническими нормативами, позволяющей проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.</p>	<p>Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.</p>
19.	<p><u>Пищеблок:</u> В горячем цехе используются столы с деревянным покрытием, гигиеническое покрытие которых не позволяет проводить влажную уборку; Отсутствует зона вторичной обработки овощей, недостаточное количество технологического и моечного оборудования (отсутствует стол для сурой продукции, отсутствует раковина для птицы), что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>	05.10.2026	<p>Помещения для приготовления пищи обеспечить необходимым оборудованием, инвентарем в соответствии гигиеническими нормативами.</p>	<p>Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.</p>
20.	<p>На пищеблоке, в зоне приготовления салатов бактерицидная лампа отсутствует, нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.</p>	<p>Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать</p>

				помещение.
21.	На пищеблоке часть оставленных суточных проб не соответствует по массе порций, предусмотренной СанПиН - отобраны в количестве менее 100 г., что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	05.10.2026	Обеспечить соблюдение отбора суточных проб, в соответствии с требованиями санитарных правил.	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.
Корпус №7 Карелия Респ, м.о. Сортавальский, п Рускеала, ул Школьная, д.30				
22.	Дефекты внутренней отделки, а именно в санитарном узле при спальне гр. «Фантазеры» - на потолке и стенах трещины, краска отходит, окна и фрамуги не открываются (сгнили), буфетная гр. «Фантазеры» - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит, на полу линолеум рваный; санитарный узел для детей гр. «Фантазеры» - краска стен и потолка потрескалась, местами отходит; игровая гр. «Карапуз» - краска стен и потолка потрескалась, на полу линолеум порван; горшечная гр. «Карапуз» - краска стен и потолка потрескалась, что является нарушением п.п. 2.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений групп «Фантазеры», «Карапуз», МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки».	Представить фото и видеоматериалы, подтверждающие устранение выявленных нарушений и позволяющие идентифицировать помещение.
23.	Пищеблок : Отсутствует зона вторичной обработки овощей; что является нарушением и. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		Обеспечить наличие зоны для вторичной обработки овощей.	Представить фото и Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.

24.	На пищеблоке, в зоне приготовления салатов бактерицидная лампа отсутствует, нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.	Представить фото и Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
25.	На пищеблоке нарушена поточность технологических процессов: в зоне сырой продукции установлен стол с маркировкой «готовая продукция», раковина для мытья кухонной посуды; раковина с маркировкой «МС/РС/печень» и «ОС» и «гтица» установлены в непосредственной близости со стеллажом для хранения чистой посуды, что является нарушением п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	05.10.2026	Обеспечить на пищеблоке последовательность (поточность) технологических процессов исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
26.	Параметры мебели детской дошкольной в разновозрастной группе МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, п. Рускеала, ул Школьная, д.30, не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, пп. 2.4.3, 2.4 СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить соответствие учебной мебели (мебели для занятий) согласно росто-возрастным особенностям воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, п. Рускеала, ул Школьная, д.30.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии учебной мебели в МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, п. Рускеала, ул Школьная, д.30, гигиеническим нормативам.
27.	Уровень искусственной освещенности в спальне группы «Непоседы» ниже гигиенического норматива и составляет 69±4лк, при нормативе не менее 75лк, не соответствует	05.10.2026	Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в спальне группы «Непоседы» МКДОУ Сортавальского МО	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности.

	требованиям п. 1.12.,пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648- 20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.		РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, и Рускеала, ул Школьная, д.30.	
Корпус №8 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18, д.20				
29.	Отделка помещений: <u>1-е здание (д.18)</u> : раздевалка 1-го этажа – потолок и стены имеют нарушение гигиенического покрытия (сколы, отхождение краски); группа раннего возраста «Ромашка» - сан.узел (нарушение гигиенического покрытия стен и потолка - трещины, отхождение краски); группа «Непоседы»- сан.узел-стены и потолок с нарушением гигиенического покрытия (отхождение краски, трещины), пол покрыт линолеумом, при входе трещина; группа «Капитошка»- сан.узел – стены и потолок с нарушением гигиенического покрытия (трещины, отхождение краски); зал для занятий физической культуры – пол возле балконной двери с нарушением гигиенического покрытия (трещина, отхождение покрытия), что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений групп «Непоседы», «Капитошка», «Ромашка», физкультурного зала МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
	Пищеблок: Над источником повышенного выделения влаги (3-х гнездная моечная ванна, для мытья кухонной посуды) отсутствует вентиляционная система, нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить на пищеблоке наличие вентиляционной системы над моечной кухонной посуды.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены

				нарушения.
30.	<p>Выявлены замечания к отделке помещений пищеблока: цех- полы выполнены из напольной плитки - трещины, местами сколы; стены- ½ плитка, местами отхождение краски, трещины (стена где установлены стеллажи для чистой посуды); потолок- трещины, отхождение покрытия, что является нарушением; Склад сухих сыпучих продуктов- стены- трещины, отхождения краски , нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>		<p>Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока (цех, склад) МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18.</p>	<p>Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устранины нарушения.</p>
31.	<p>Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18, 20 не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18,20</p>	<p>Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18.</p>
32.	<p>Параметры мебели детской дошкольной в средней группе «Капитошка» не соответствуют ростово-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, пн. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20 , табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить соответствие учебной мебели (мебели для занятий) согласно ростово-возрастным особенностям воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18., 20</p>	<p>Экспертное заключение (иной документ) о соответствии учебной мебели в МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, пгт. Вяртсиля, ул.Мира, д.18., 20 гигиеническим нормативам.</p>

			д.18, 20	
Корпус №6 Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8:				
33.	На пищеблоке нарушена поточность технологических процессов: стол «ГП» установлен в зоне сырой продукции рядом со столом с маркировкой «сырая продукция и раковиной с маркировкой «сырая продукция»; ЭлектроСковорода установлена в зоне готовой продукции около протирочной машины; сырье (мясо, рыба) из склада в зону сырой продукции поступает через общий коридор и зону готовой продукции, что является нарушением п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	05.10.2026	Обеспечить поточность технологических процессов на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8, согласно санитарным правилам.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
34.	Пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического и моющего оборудования , а именно: на пищеблоке в зоне сырой продукции отсутствует раковина для мяса и рыбы; Около электроплит, духового шкафа и электроСковороды отсутствует стол для сырой продукции; Отсутствует зона вторичной обработки овощей, нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	05.10.2026	Обеспечить наличие достаточного количества технологического и моющего оборудования на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения
35.	На пищеблоке, в зоне приготовления салатов бактерицидная лампа отсутствует, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать

				помещения в которых устраниены нарушения.
36.	Расписание занятий воспитанников Муниципального МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8., не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8.
37.	Параметры детской дошкольной мебели в подготовительной группе «Ромашка» не соответствуют ростово-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие учебной мебели (мебели для занятий) согласно ростово-возрастным особенностям воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии учебной мебели в МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8. гигиеническим нормативам.
38.	Уровень искусственной освещенности в актовом зале н МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8, иже гигиенического норматива и составляет 190±блк при нормативе не менее 200лк, не соответствует требованиям п. 1.12., пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в спальне группы «Непоседы» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, пгт Хелюля, ул Лесная, д.8.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности.

Корпус №6 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная			
39.	Отделка помещений : Группа «Гномики» - нарушение гигиенического покрытия стен (трещины, сколы краски), сан.узел-нарушение гигиенического покрытия стен – отсутствие плитки (над шкафом с горшками), потолок- отхождение краски, трещины; Прачечная – стены в углу, где располагается бельевой сундук для грязного белья - отсутствует плитка, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока (цех, склад) МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная.
40.	Пищеблок – вентиляционная система, установлена над плитой, на момент осмотра 20.10.2025 система в неисправном состоянии, над моечной кухонной посуды отсутствует вентиляционная система, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить наличие (моечная кухонной посуды) и исправность вентиляционной системы на пищеблоке.
41.	На пищеблоке отсутствует зона 2-ой обработки сырья, (стол (кура), раковина для мытья гарни-ров, что является нарушением п. 2.9. СП 2.4.3648-20, а так же нарушена поточность технологических процессов, нарушение п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить поточность технологических процессов, а так же достаточное количество технологического и моечного оборудования на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о.

			Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная.	
42.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: : Республика Карелия, м.о. Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная., не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, с.Хелюля, ул.Центральная.
Корпус №3 Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антиайнена, д. 21				
43.	Пищеблок оборудован недостаточным количеством технологического и моющего оборудования , а именно: отсутствует зона для вторичной обработки овощей ,отсутствует раковина для мяса и рыбы, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	05.10.2026	Обеспечить наличие достаточного количества технологического и моющего оборудования на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антиайнена, д. 21.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
44.	Нарушена поточность технологических процессов, а именно: в зоне мытья кухонной посуды установлена раковина для куры сырой в непосредственной близости со стеллажом для хранения чистой посуды, стол «ГП» установлен в зоне сырой продукции рядом с протирочными машинами с маркировкой «ГП» и электропроводкой, что является нарушением п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	05.10.2026	Обеспечить поточность технологических процессов на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антиайнена, д. 21, согласно санитарным правилам	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
45.	На пищеблоке в зоне приготовления салатов бактерицидная лампа	05.10.2026	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на	Фото-, видеоматериалы с фиксацией

	отсутствует, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.	устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устранены нарушения.
46.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 21, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 , табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антикайнена, д. 21	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антикайнена, д. 21
47.	Параметры детской дошкольной мебели в подготовительной группе «Карамелька» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 21, не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие учебной мебели (мебели для занятий) согласно росто-возрастным особенностям воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антикайнена, д. 21	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии учебной мебели в МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул. Антикайнена, д. 21 гигиеническим нормативам.
48.	Корпус №4 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4 Территория сада асфальтирована, при осмотре территория заезда (подъезда) для разгрузки пищевых продуктов, покрытие требует ремонта, асфальт просел, ямы, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов на собственной территории сада МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устранены нарушения.

49.	<p>Отделка помещений:</p> <p>Групповые:</p> <p>I этаж.</p> <p>- группа «Лучики» - замечания к отделке помещений групповой на стенах трещины, потолок-трещины, местами отхождение покрытия; группа «Цыплята» (младшая) - групповая-стены имеют трещины; группа «Красная шапочка» (средняя) – помещения групповой - протечки по наружным швам стен и потолка, трещины;</p> <p>II этаж: группа «Теремок» (старшая) – потолок в спальне – трещины, местами подтеки, стены- трещины, местами отхождение краски, в сан.узле- потолок имеет следы протечек (канализационная труба), стены имеют трещины, местами отходит покрытие (краска); группа «Белоснежка»- в групповой на потолке имеются следы протечек, трещины, в туалете на потолке трещины; группа «Золотая рыбка» (THR) – в групповой и спальне на потолке следы протечек, трещины на стенах, в туалете на потолке следы протечек; группа «Аленький цветочек» (THR)- в спальне, туалете и раздевалке на потолке следы протечек, трещины, что является нарушением н. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.</p> <p>Прачечная - частичное отсутствие плитки возле</p>	05.10.2026	<p>Обеспечить внутреннюю отделку помещений МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4.</p>	<p>Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.</p>

	подиума слева, где установлены стиральные машины, нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.			
50.	Отделка пищеблока: Продуктовый склад – пол с нарушением целостности гигиенического покрытия (местами отсутствие плитки); стены – трещины, местами отхождение краски; Овощной склад – полы (нарушение целостности гигиенического покрытия (местами отсутствие плитки, трещины), стены – трещины над дверным проемом; полы (плитка) - нарушение целостности гигиенического покрытия (трещины, сколы); Цех по приготовлению пищи- стены- местами трещины, отхождение краски (зона сырой продукции), в местах где плитка – установлено ее отхождении, вздутие, неровно прилегает к стене (зона раздачи, зона мытья), что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений пищеблока МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
51.	На пищеблоке в зоне раздачи бактерицидная лампа установлена с обратной стороны зоны, нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	05.10.2026	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
52.	На пищеблоке нарушена поточность, отсутствует зона вторичной обработки сырья, что является нарушением п.п. 2.3.3, 2.9. СП 2.4.3648-20	05.10.2026	Обеспечить поточность технологических процессов, а также достаточного количества технологического и моющего	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать

			оборудования на пищеблоке МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4., согласно санитарным правилам	помещения в которых устранены нарушения.
53.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, ул. Победы, д.4, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки» Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.4
Корпус №2 - Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12				
54.	Отделка помещений: При визуальном осмотре помещений групп выявлены замечания к отделке. - Полы с нарушением целостности гигиенического покрытия: гр. «Лучики» (игровая), гр. №1 «Затейники» (спальня, групповая (игровая), раздевалка), гр. «Ромашка» (сан.узел),гр. «Ка-пелька» (пол в сан.узле линолеум – вздут), - Стены нарушена целостность гигиенического покрытия : гр. «Лучики» (игровая – трещины на стенах), гр. «Ромашки» (групповая – отхождение краски, сколы на стене (стенд для игрушек)), гр. «Непоседы» (буфет – отсутствие плитки над посудомоечной машиной, сан.узел- местами от-	05.10.2026	Обеспечить внутреннюю отделку помещений групповых, пищеблока, МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12	

хождение краски), гр. «Фантазеры» (сан.узел – отхождение краски, игровая, спальня, раздевалка (на стенах трещины)), гр. «Капельки» (раздевалка- над окном, место перехода потолка и стены, трещины), - Потолок с нарушением целостности гигиенического покрытия: гр. «Непоседы» (буфет, сан.узел), гр. «Фантазеры» (сан.узел – подтеки на потолке), гр. «Капельки» (игровая- трещины на потолке); Тамбур пищеблока : стены – местами отсутствие плитки, над плиткой отходит краска, потолок - нарушена целостность гигиенического покрытия (отхождение краски), пол – местами отсутствие плитки; Овощной склад- пол, плитка местами отсутствует; Склад сухих продуктов – напольного покрытия (трещины, сколы плитки); Кладовая для выдачи суточных продуктов- гигиеническое покрытие стен, потолка и пола нарушено; Коридор пищеблока – потолок, стены, пол (отхождение краски, трещины, сколы плитки, отсутствие плитки); Помещения пищеблока: пол выполнен из плитки – нарушение целостности гигиенического покрытия (отсутствие плитки – зона, где установлены столы (СП)), стены - нарушение целостности гигиенического покрытия (стена, где установлена 2-х гнездная раковина-

	отсутствует плитка), что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.			
55.	На пищеблоке в зоне раздачи установлена бактерицидная лампа , что является нарушением п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	05.10.2026	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке, в зоне приготовления холодных блюд.	Фото-, видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения в которых устраниены нарушения.
56.	Уровни искусственной освещенности в раздевальных групп «Затейники», «Ромашки», спальне группы «Капелька» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12, не соответствуют требованиям п. 1.12., пп. 2.8.1. п. 2.8. СП 2.4.3648-20, табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в раздевальных групп «Затейники», «Ромашки», спальне группы «Капелька» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии уровня искусственной освещенности.
57.	Расписание занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12, не соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 табл. 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.	05.10.2026	Обеспечить соответствие расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки», Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12.	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии расписания занятий воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС № 23 «Ладушки» Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12
58.	Параметры мебели детской дошкольной в подготовительной группе «Акварельки» МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по	05.10.2026	Обеспечить соответствие учебной мебели (мебели для занятий) согласно росто-возрастным	Экспертное заключение (иной документ) о соответствии учебной мебели в МКДОУ

адресу: Республика Карелия, м.о. Сортавальский, г.Сортавала, ул.Победы, д.12, не соответствуют росто-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20 , табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21	особенностям воспитанников МКДОУ Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул.Победы, д.12	Сортавальского МО РК ДС №23 «Ладушки» по адресу: Карелия Респ, м.о. Сортавальский, ул.Победы, д.12 гигиеническим нормативам.
---	---	--

(устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок не позднее 06.10.2026 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, ул. Комсомольская., д. 10, г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Бертош Е.М.

(инициалы и фамилия)



С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 11 2026 г.

должность
должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)