

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» р.п. Самойловка**

412370, Саратовская обл., Самойловский р-н, р. п. Самойловка,
ул. Красная Площадь, 18
телефон (845-48)2-11-30, e-mail: samoilovkadshi@yandex.ru

№ 15 от 29.02.2024

Главному государственному инспектору Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Яковенко Д. А.

**Отчёт государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Самойловка
об исполнении предписания**

Во исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований от 26 декабря 2023г. № 2312/009-64/96-В/ПВП приняты следующие меры:

№ п/п	Содержание нарушения	Принятые меры, подтверждающие исполнение нарушения
1.	Не проведена проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Проведена проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Копия результатов испытаний внутреннего противопожарного водопровода прилагается)
2.	Помещение кладовой, расположенной на 2 этаже школы, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Помещение кладовой, расположенной на 2 этаже оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Копия акта о приемке технических средств сигнализации в

		эксплуатацию прилагается)
3.	Из актов зала отсутствует второй эвакуационный выход.	Выполнено частично. На данный момент заключаем договор с проектной организацией на устройство второго эвакуационного выхода в концертном зале. Отправлено письмо учредителю Министерства культуры Саратовской области с запросом на дополнительное финансирование.

Директор



Е.А. Голодова