




Администрация Егорлыкского  
района  
муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Куго - Ейская средняя  
общеобразовательная школа № 5  
ОГРН 1026100870510  
ИНН 6109010671  
347686 Ростовская область  
Егорлыкский район  
х. Кугейский ул. Октябрьская, 53  
Тел.: 8(86370) 48-1-76  
E-mail: kugshcol5 @yandex.ru

от 10.09.2021 г. № 133

Прокурору Егорлыкского района  
старшему советнику юстиции  
С.П. Хорошилову

Директор МБОУ К-Е СОШ №5  
Е.Е.Безнос



Уважаемый Сергей Прокофьевич!

В ответ на Ваше представление « Об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности» от 18.08.2021г. № 07-11-2021/ 1089 сообщая следующее:

1. Настоящее представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры района Ю.А. Немашкало .
2. 25.06.2021г. в МБОУ К-Е СОШ №5 была произведена по Акту сдача-приемка выполненных работ по объекту « Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (АСПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре в здании: МБОУ К-Е СОШ №5 по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 53». На момент проверки в системе произошел сбой. Вызвана обслуживающая организация (ВДПО Егорлыкского района), которая устранила сбой в работе системы АСПС 20.08.2021г., о чем свидетельствует Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации (Копии актов прилагаются).
3. В связи с выявленным нарушением в представлении «Об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности» от 18.08.2021г. № 07-11-2021/ 1089 принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде замечания Петленко О.Т.. (Копия приказа «О привлечении к дисциплинарной ответственности» от 30.08.2021г. № 90 прилагается).

Директор МБОУ К-Е СОШ №5:

Е.Е.Безнос

## АКТ

### сдачи-приемки выполненных работ

выполнение работ по объекту: «Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (АСПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре в здании: МБОУ К-Е СОШ № 5 по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кутейский, ул. Октябрьская, 53»  
от «25» июня 2021 года №1

Я, нижеподписавшиеся, ИП Доценко Вячеслав Владимирович, в лице Доценко Вячеслава Владимировича, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 61 001671075 от 08.07.2004г, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Куго - Ейская средняя общеобразовательная школа №5, в лице приемочной комиссии, созданной Заказчиком, в составе 5 (пяти) человек, составили настоящий Акт о том, что:

Работы, предусмотренные контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту «Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации (АСПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре в здании: МБОУ К-Е СОШ №5 по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. Кутейский, ул. Октябрьская, 53» от «12» мая 2021 года № 0358300406221000001 соответствуют условиям данного контракта, выполнены Подрядчиком своевременно, надлежащим образом, в полном объеме и Заказчиком приняты.

1. В результате приемки выполненных работ Заказчиком недостатков не выявлено.
2. Стоимость выполненных Подрядчиком работ составляет 864201,12 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести один рубль 12 копеек), НДС не облагается.
4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

### Подрядчик

от Подрядчика



Доценко В.В.

### Заказчик

от Заказчика (члены приемочной комиссии) МБОУ К-Е СОШ №5  
Директор

Безнос  
Специалист по закупкам  
М.Л. Рапоян  
Главный бухгалтер  
Е.С. Бондаренко  
Заведующий хозяйством  
О.Т. Петленко  
Представитель технического надзора  
В.В. Петренко



АКТ  
проверки работоспособности пожарной сигнализации

ст. Егорлыкская

«20» августа 2021г.

Комиссия в составе:

Исполнитель: ВДПО Егорлыкского района РО  
Заказчик: МБОУ К-ЕСОШ №5

составила настоящий акт в том, что система пожарной сигнализации в помещениях МБОУ К-ЕСОШ №5 расположенная по адресу: х. Кутейский, ул. Октябрьская, 53 находится в работоспособном состоянии.

Все работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводятся электриком Беспаловым М.Л. в соответствии с договором №11 от «11» января 2021 г.

Заказчик

*Директор*  
*МБОУ К-ЕСОШ №5*  
  
МБОУ  
К-Е СОШ  
№5  
Учреждение Кург. - Ейская средняя школа №5  
ИНН 6103010671

Исполнитель  
Электрик В.И.С. Беспалов М.Л.  


Копия верна  
Директор школы  
  
МБОУ  
К-Е СОШ №5  
Учреждение Кург. - Ейская средняя школа №5  
ИНН 6103010671

АКТ № 5435

проверки работоспособности абонентского  
комплекта ОКО-3 с выводом радиосигнала на пульт  
наблюдения системы программно-аппаратного  
комплекса «ОКО» ЦУС «01» и дублированием радиосигнала на ЕДДС 112 Егорлыкского района  
Ростовской области

х. Кугейский

31.08.2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная МБОУ К-Е СОШ №5 в составе:

- представителя Заказчика (председатель) : Директора МБОУ К-Е СОШ №5 Безнос Елены Евгеньевны;
- представителя Исполнителя: инженера-программиста общества с ограниченной ответственностью «Стройэлектробыт» Стрельникова Дениса Николаевича;

проверила работоспособность абонентского комплекта ОКО-3-А-ООУ (исполнение ООУ-181) с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программно-аппаратного комплекса «ОКО» ЦУС «01» и дублированием радиосигнала на ЕДДС 112 Егорлыкского района, установленных по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х. Кугейский, ул. Октябрьская, д. 53

Абонентский комплект передачи извещений ОКО-3-А-ООУ (исполнение ООУ-181) соответствует всем критериям ГОСТ 56935-2016.


Радиосистема передачи извещений ОКО-3 обеспечивает устойчивую радиосвязь между оборудованием ОКО-3-А-ООУ (исполнение ООУ-181), установленным в здании учреждения по адресу: Ростовская обл, Егорлыкский р-н, х. Кугейский, ул. Октябрьская, д. 53 и пультом централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02 ПСЧ № 51 «7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области».

На основании отчётов из электронного журнала базы данных ОКО-3 пульта централизованного наблюдения ОКО-3-ПЦН-02 ведётся контроль за работоспособностью автоматической установки пожарной сигнализации.

Ежемесячно проводится техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. абонентского комплекта ОКО-3-А-ООУ (исполнение ООУ-181).

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, абонентского комплекта ОКО-3-А-ООУ (исполнение ООУ-181) находятся в технически исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готовы к использованию по назначению.

Подписи членов комиссии:



Е. Е. Безнос



Д. Н. Стрельников

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Куго-Ейская средняя общеобразовательная школа № 5

Приказ

от 30.08.2021 г.

№ 90

**« О привлечении к дисциплинарной ответственности».**

Согласно представлению Прокуратуры Егорлыкского района Ростовской области № 07-11-2021/ 1089 от 18.08.2021 г. « Об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности» , в соответствии с п.2 ч.6 ст. 28,41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред.от 29.07.2017г), ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

приказываю:

1. Привлечь к дисциплинарному взысканию в виде замечания заведующего хозяйством (ответственного за пожарную безопасность) Петленко Ольгу Трофимовну за несвоевременное принятие мер по устранению неисправности состояния средств обеспечения пожарной безопасности( пожарной сигнализации) в МБОУ К-Е СОШ №5.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы,  Е.В. Безнос

С приказом ознакомилась:

Петленко О.Т.- 

