



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области  
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)  
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038. Телефон (8152) 47-26-72, факс (8152) 47-36-45  
E-mail: [adm@murmanpotrebnadzor.ru](mailto:adm@murmanpotrebnadzor.ru), <http://51.rosпотrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

МБДОУ г. Мурманска №154  
183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 43

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 51240041000115331883 ул. Коммуны, 7 каб 406 « 17 » 10 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мной, Джусоевой Аланой Темирболатовной, заместителем начальника отдела  
эпидемиологического надзора,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения города Мурманска №154, ИНН: 5191601672, ОГРН:  
1025100857583, 183025, Мурманская обл., г Мурманск, ул. Карла Маркса, 43  
по фактическим адресам осуществления деятельности:

183025, Мурманская обл., г Мурманск, ул. Карла Маркса, 43

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Документация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.  
Мурманска №154, ОГРН 1025100857583, ИНН 5191601672, юридический адрес: Мурманская обл., г.  
Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, адрес осуществления деятельности: Мурманская обл., г.  
Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, **установлено:**

представленная документация в части организации питания, обучающихся **не соответствует**  
требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  
общественного питания населения»:

п. 8.1.2 прил. 7, табл. 1 «В организованных детских коллективах общественное питание детей  
должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего  
горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей,

нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам...»

- среднесуточное потребление сахара не соответствует требованиям:

потребление сахара детьми возрастной категории от 1 до 3 лет на одного человека за сутки составляет 26,80г (при норме 25 г в сутки на одного человека для детей возрастной категории 1-3 лет);

программа производственного контроля, объем **не соответствуют** требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 4.6 «Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля» - программой производственного контроля не предусмотрен контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств.

Здания, помещения, сооружения, территория, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, другие объекты, которыми владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №154, ОГРН 1025100857583, ИНН 5191601672, юридический адрес: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, адрес осуществления деятельности: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, установлено:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 154 по фактическому адресу осуществления деятельности не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.3.1.2 «...На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>...» – на территории групповых площадок имеется только 3 теневых навеса на 5 групповых площадок. (имеется действующее предписание от 15.06.2023 г №51230041000105841823, согласно решению об отсрочке исполнения п. 1 решения (предписания) и снятию с контроля п., п. 3 решения (предписания), срок исполнения п. 1 предписания от 15.06.2023 г №51230041000105841823 – 04.08.2025.

- п. 2.7.4 «...Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха»

– не проводится инструментальный контроль эффективности работы вентиляционных систем.

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний, исследований отобранных проб на объекте: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №154, ОГРН 1025100857583, ИНН 5191601672, юридический адрес: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, расположенном по адресу осуществления деятельности: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 43, **установлено:**

**соответствуют:**

проба воды питьевой холодной из распределительной сети централизованного водоснабжения

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III табл. 3.5, табл. 3.1, табл. 3.13 п.556;

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде, и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.75;

смывы с объектов внешней среды на БГКП, на яйца гельминтов

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.5;

пробы пищевой продукции по микробиологическим, санитарно-химическим, санитарно-гигиеническим показателям

-ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1, приложение 2 п.1.8; приложение 3 раздел 4, 9, статья 7, п. 11; приложение 3 п. 9 –

- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» статья 5 п.5.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить организацию питания в части потребления сахара детьми возрастной категории от 1 до 3 лет на одного человека за сутки, в соответствии п. 8.1.2 прил. 7, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**Срок исполнения до 03.03.2025г**

2. Обеспечить включение в программу производственного контроля контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 4.6 2.3/2.4.3590-20

**Срок исполнения до 03.03.2025г**

3. Обеспечить проведение инструментального контроля эффективности работы вентиляционных систем, в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

**Срок исполнения до 03.03.2025г**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска №154, ИНН: 5191601672, ОГРН: 1025100857583, 183025, Мурманская обл., г Мурманск, ул. Карла Маркса, 43

по фактическим адресам осуществления деятельности:

183025, Мурманская обл., г Мурманск, ул. Карла Маркса, 43

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок

**-до «03» марта 2025г.**

по адресу: г. Мурманск ул. Коммуны, д. 7 тел./факс 472672/473645, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
отдела эпидемиологического надзора



А.Т. Джусоева

---


(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 10 2024 г.

Семшовская И. П.  
(инициалы и фамилия)



(подпись)

Предписание направлено по адресу:

МБДОУ г. Мурманска №154, ИНН: 5191601672, ОГРН: 1025100857583, 183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 43

---