

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» февраля 2026 г., 59260061000220758168

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» марта 2026 г., 11 час. 35 мин. № 2602/018-59/6-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Пермский край, п. Куеда, ул. Восточная, 33

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» февраля 2026 г., № 2602/018-59/6-ВО/П, учетный номер проверки 59260061000220758168.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Мухаметзянов Ярослав Алексеевич – заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, р-н Куединский, п Куеда, ул Розы Люксембург, Дом 28А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5" ИНН 5939005362, адрес регистрации юридического лица: 617700, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ, П КУЕДА, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 4А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» февраля 2026 года, 16 час. 10 мин.

по «03» марта 2026 года, 11 час. 35 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 25 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не разработана (отсутствует) декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

Вх. № 136
04.03.26

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Составить декларацию пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Декларация пожарной безопасности

2. На объекте защиты не разработаны программы противопожарного инструктажа или дополнительные профессиональные программы, по которым происходит обучение работников (п. 6, 7, 8 прил. 1 Приказа МЧС России от 16.12.2024 г. № 1120). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить разработку программ противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Программы противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Инструкция о мерах пожарной безопасности

4. Руководителем организации не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

5. Не проводятся эксплуатационные испытания наружной лестницы, ведущей в чердачное помещение, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в 5 лет. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части проведения эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие проведение испытаний лестниц, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

6. Ограждение лестницы 3-го типа правого крыла выполнено высотой менее 1,2 м (фактическая высота 1,01 м.) (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части выполнения ограждений нормативной высоты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

7. Ограждение лестницы 3-го типа левого крыла выполнено высотой менее 1,2 м (фактическая высота 0,99 м.) (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части выполнения ограждений нормативной высоты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

8. Дверь, ведущая из второй младшей группы в лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей уплотнениями в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

9. Дверь, ведущая из коридора левого крыла на первом этаже в лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей уплотнениями в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

10. Дверь, ведущая из коридора левого крыла на втором этаже в лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей уплотнениями в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

11. Дверь, ведущая из средней группы левого крыла на втором этаже в лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей уплотнениями в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

12. Дверь, ведущая из коридора правого крыла на втором этаже в лестничную клетку, не оборудована устройством для самозакрывания (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей устройством для самозакрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

13. Дверь, ведущая из физкультурного зала в лестничную клетку, не оборудована уплотнением в притворах (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Розы Люксембург, 28а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части оборудования дверей уплотнениями в притворах

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

(указываются типичные нарушения обязательных требований со указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов) Мухаметзянов Ярослав Алексеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

полный

Мухаметзянов Ярослав Алексеевич - Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов), телефон: 83426148145, e-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.eosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

