

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» февраля 2026 г., 59260061000220771162

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому
муниципальным округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Пермскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«03» марта 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2602/018-59/8-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Пермский край, п. Куеда, ул. Восточная, 33

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «12» февраля 2026 г., № 2602/018-59/8-ВО/Р, учетный номер проверки 59260061000220771162.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Мухаметзянов Ярослав Алексеевич – заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Пермский, р-н Куединский, п. Куеда, ул. Карла Маркса, Дом 4А

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 5" ИНН 5939005362, адрес регистрации юридического лица: 617700, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КУЕДИНСКИЙ, П КУЕДА, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 4А

(указывается Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуального номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «25» февраля 2026 года, 14 час. 16 мин.

по «03» марта 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 19 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не разработана (отсутствует) декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а, литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

ОХ. № 134
04.03.26

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Составить декларацию пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Декларация пожарной безопасности

2. На объекте защиты не разработаны программы противопожарного инструктажа или дополнительные профессиональные программы, по которым происходит обучение работников (п. 6, 7, 8 прил. 1 Приказа МЧС России от 16.12.2024 г. № 1120). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить разработку программ противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Программы противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Инструкция о мерах пожарной безопасности
4. Руководителем организации не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
5. В процессе эксплуатации объекта защиты допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, а именно на втором этаже установлена дополнительная перегородка, образующая отдельное помещение (кабинет заведующего), в результате

произошло уменьшение зоны действия систем противопожарной защиты (п. 2(1) ППР в РФ). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части эксплуатации объекта защиты в соответствии с проектными решениями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие соответствие объекта защиты проектным решениям

6. Руководитель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации (оборудование СПС и СОУЭ смонтированы введены в эксплуатацию 25.09.2015 года) (п. 6.7.1 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), до их замены в установленном порядке

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Проектная документация на системы противопожарной защиты и (или) внесения, внесенные в нее, документы, подтверждающие приемку, ввод в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ и работоспособность систем противопожарной защиты

7. В кабине заведующего размещен 1 дымовой извещатель (п. 13.3.8, 14.3 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части эксплуатации системы пожарной сигнализации в соответствии с проектными решениями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Проектная документация на системы противопожарной защиты и (или) внесения, внесенные в нее, документы, подтверждающие приемку, ввод в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ и работоспособность систем противопожарной защиты

8. Ограждение лестницы 3-го типа правого крыла выполнено высотой менее 1,2 м (фактическая высота 1,02 м.) (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части выполнения ограждений

нормативной высоты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

9. Ограждение лестницы 3-го типа левого крыла выполнено высотой менее 1,2 м (фактическая высота 1,07 м.) (п. 4.4.7 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части выполнения ограждений нормативной высоты

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

10. Пожарные извещатели в физкультурном зале не защищены от механических повреждений (п. 13.3.13 СП 5.13130.2009). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части защиты от механических повреждений элементов пожарной сигнализации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериал

11. На графической части плана эвакуации, размещенного на 2 этаже, не обозначено место расположения извещателя ручного пожарного (п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части верного расположения первичных средств пожаротушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы

12. На графической части плана эвакуации, размещенного на 1 этаже, не обозначено место расположения извещателя ручного пожарного в физкультурном зале (п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер В

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части верного расположения первичных средств пожаротушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы


13. Ориентация плана эвакуации в младшей разновозрастной группе, предназначенного для обеспечения безопасного выхода людей из аварийных зон, не соотнесена с местом его размещения, а именно не идентифицирует место положения на плане и в помещениях (п. 9.3.9.4 ГОСТ 34428-2018).. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части размещения плана эвакуации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы, подтверждающие размещение плана эвакуации, фотоматериалы
14. Перед эвакуационным выходом из средней группы, в полу смонтировано устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (порог) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части монтажа пандуса с уклоном 1:6 или либо соблюдение иных условий обеспечения пожарной безопасности
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы
15. Перед эвакуационным выходом из ясельной группы, в полу смонтировано устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (порог) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части монтажа пандуса с уклоном 1:6 или либо соблюдение иных условий обеспечения пожарной безопасности
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы
16. Перед эвакуационным выходом из разновозрастной группы, в полу смонтировано устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (порог) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 4, Статья 4. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части монтажа пандуса с уклоном 1:6 или либо соблюдение иных условий обеспечения пожарной безопасности
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

- нарушения обязательных требований:**
Фотоматериалы
17. Не разработана (отсутствует) декларация пожарной безопасности. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
Срок устранения нарушения:
01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Составить декларацию пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Декларация пожарной безопасности
18. На объекте защиты не разработаны программы противопожарного инструктажа или дополнительные профессиональные программы, по которым происходит обучение работников (п. 6, 7, 8 прил. 1 Приказа МЧС России от 16.12.2024 г. № 1120). Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
Срок устранения нарушения:
01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить разработку программ противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Программы противопожарных инструктажей или дополнительных профессиональных программ
19. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
Срок устранения нарушения:
01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Инструкция о мерах пожарной безопасности
20. Руководителем организации не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: п. Куеда, ул. Карла Маркса, 4а литер А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.03.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования, требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов) Мухаметзянов Ярослав Алексеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Мухаметзянов Ярослав Алексеевич - Заместитель начальника 18 ОНДиПР по Чернушинскому и Куединскому МО (заместитель главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных округов), телефон: 83426148145, e-mail: 18ond@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

