

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах»

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, 11

Телефон, факс: (83145) 7-43-27, (факс) 2-25-00

ИНН/КПП 5262136833/525002001

ОКПО 01923362, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:

607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Талалушкина, 11

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21AK17

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1450-1451 от 01.03.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Сарлейское МУМПП ЖКХ Дальнеконстантиновский р-он, с. Сарлей ул. Советская д. 55 А

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Сарлейское МУМПП ЖКХ Дальнеконстантиновский р-он, с. Сарлей ул. Советская д. 55 А

Адрес, место, где производился отбор:

Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, скважина

Дальнеконстантиновский район, с. Татарское, каптаж

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

И.о. директора Нефедов А.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 31942-2012(ISO19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

Дата и время отбора:

25.02.2021 08 ч. 45 мин., 25.02.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

25.02.2021 10 ч. 50 мин.

Условия доставки:

без охлаждения

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 25.02.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний:

договор от 11.01.2021 г. № 237 а - 2021

Код пробы (образца):

1450.1.250221, 1451.1.250221

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний:



26.02.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца):

1450.1.250221,
1451.1.250221

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
№: 1450 - Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, скважина					
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаруженов 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаруженов 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
№: 1451 - Дальнеконстантиновский район, с. Татарское, каптаж					
4	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общие колиформные бактерии	Не обнаруженов 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаруженов 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Леонтьева Н.А.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Леонтьева Наталья Александровна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору, обработке и передаче информации Черноперова Е.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Соколова Ю.В.
Леонтьева Н.А.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

