

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**по Республике Карелия**

**(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)**

**Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003**

**тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rosпотребнадзор.ru/  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001**

**Предписание № 195/126-п**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

**"06" апреля 2018г.**

**Управление Роспотребнадзора по Республике  
Карелия г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26  
(место вынесения)**

**Должностное лицо – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Анисимова  
Марина Ивановна**

**(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего  
предписание)**

**в ходе проведения плановой проверки МДОУ «Детский сад № 7»**

**(плановой/внеплановой, указать наименование объекта)**

**Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 195 от 06.04.2018г.  
(перечислить рассмотренные документы)**

**выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие  
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых  
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:**

**требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  
организаций»:**

**п. 1.9: «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации  
общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой  
(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных  
на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров  
квадратных на одного ребенка»;**

**п. 3.9: «Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки  
устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для  
групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20  
кв. м. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы,  
беседки для использования их в жаркое время года»;**

**п. 4.15: «Конструкция окон должна предусматривать возможность организации  
проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей»;**

**п. 4.16: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене  
оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена  
разбитых стекол должна проводиться немедленно»;**

**п. 5.1: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и  
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные  
и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь**

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцией»;

п. 5.2: «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств»;

п. 5.4: «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами»;

п. 5.5: «Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов»;

п. 6.13: «В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях. При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Количество кроватей должно соответствовать количеству детей, находящихся в группе»;

п. 6.16: «Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных организаций допускается использовать помещение туалетной в соответствии с проектом»;

п. 6.16.2: «В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза»;

п. 6.16.3: «В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м»;

п. 6.19: «Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами»;

п. 8.4: «Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%».

п. 8.5: «Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальных во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года»;

п. 8.6: «Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка);

п. 17.1: «Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи. Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут»;

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 7 «Ауринко», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А (ИФНС России по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 29.01.2003г. ОГРН 1031000012273, ИНН 1001035008).

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к территории детского сада в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.
2.	Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.
3.	Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.
4.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.
5.	Обеспечить выполнение требований к содержанию и режиму проветривания помещений групповых в соответствии с п. 4.15, п. 4.16, п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6, п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.
6.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию туалетных групп №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10 в соответствии с п. 6.16, п. 6.16.2, п. 6.16.3, п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.	29.03.2019г.

О выполнении предписания в срок до «29» марта 2019г. сообщить ведущему специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Анисимовой М.И.

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Карелия  
(должность лица, уполномоченного  
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



(подпись)

Анисимова М.И.


(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад № 7» Хитрова Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” апреля 2018 г.



(подпись)