



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Двержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkareli@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Прахмы, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: upr@emercomkareli.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27 , тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpr@mail.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

18 марта 2021 г.
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 56

По адресу: г. Петрозаводск, ул. Нойбронденбургская, д. 18А; на объекте защиты категории
высокого риска

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия,
главного государственного инспектора города Петрозаводска по пожарному надзору Д.Р.
Бахилова от 26 февраля 2021 г. № 56

(номер документа с указанием даты и номера акта)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Детский
сад комбинированного вида № 7 "Ауринко" (МДОУ "Детский сад № 7"), ИНН
1001035008, ОГРН 1031000012273.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (имячество - при наличии) исполнительного органа (представителя))

юридический адрес: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Нойбронденбургская, д. 18А

Дата и время проведения проверки:
"05" марта 2021 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 час
"18" марта 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0,5 час
(указать в случае проведения проверки физиков, представителей обособленных подразделений
организаций или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по именем или адресу)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней

Акт составлен:

**Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия**

(нанимающее органа государственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МДОУ "Детский сад № 7", Хитрова Юлия Владимировна

14 часов 30 минут 05 марта 2021 года

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: **дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Миронов Игорь Олегович**

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку)

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: **не привлекались**

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, инициалы, отчество (последнее - при наличии), должность эксперта и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: **представлен отчет по оценке пожарного риска на объекте МДОУ "Детский сад № 7", здание детского сада расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 18А, выполненный ООО «ДракарСтрой» в 2019 г.**

(указываются реквизиты отчета, ини, когда и на какой объект защиты разработан, присоединитель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ "Детский сад № 7" Хитрова Юлия Владимировна, заместитель заведующей МДОУ "Детский сад № 7" Назарова Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члены саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Сведения о лицах, допустивших нарушение
---	--	--	---

1	2	3	4
1.	В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч.: Группы: Дельфинчики, Речев цветники, Пчелки (40-52 дБА); кабинет логопеда, заведующей, методическом кабинете, прачечной (51-60 дБА).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 84, ч. 4 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; включение эвакуационного (аварийного) освещения». Свод Правил 3.13130.2009 п. 4.2. «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.».	МДОУ "Детский сад № 7"
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,8 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.»	МДОУ "Детский сад № 7"
3.	Ширина лестничных площадок менее ширины марша.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.2. «Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями – не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.».	МДОУ "Детский сад № 7"
4.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.1. «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1,	МДОУ "Детский сад № 7"

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ы) нарушены	Описания о лице, допустившем нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		ФЗ 2, ФЗ 4, ФЗ 1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек.	
5.	Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м).	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.4.7.</p> <p>«Лестницы 3-го типа следует выполнять из неторчатых материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не выше К1 с пределом огнестойкости не выше REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и разводиться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.</p>	МДОУ "Детский сад № 7"
6.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 1 м).	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 5.1.2. Свод Правил 1.13130.2009 п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, предусматриваться не менее 1,2 м».</p>	МДОУ "Детский сад № 7"
7.	На наружной лестнице высота перильной менее 1,2м (выход из прачечной – 0,9 м, группа Веселые человечки. Капитошки – 0,9м.).	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 1.13130 п. 4.3.5. «При высоте лестниц (в том числе размежеванных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с перьями. При ширине лестниц более 1,5 м перья должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более – необходимо предусматривать промежуточные перья. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перегородок (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м».</p>	МДОУ "Детский сад № 7"

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
			1 2 3 4
8.	Помещение пожарного поста (с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) не оборудовано аварийным освещением, включающимся автоматически при отключении основного освещения.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 5.13130.2009 п. 13.14.2 «Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные и другое оборудование, функционирующее в установках и системах пожарной автоматики, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по ГОСТ Р 53325, п. 13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения».	МДОУ "Детский сад № 7"
9.	Допускается совместная прокладка соединительных линий сигнализации с линиями напряжением более 220 В. (кабинет заведующей).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 6.13130.2013 п. 4.14. «Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке».	МДОУ "Детский сад № 7"
10.	Расстояние от точечного пожарного извещателя до вентиляционных отверстий менее 1, м (кабинет заведующего)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 484.1311500.2020 п. 6.6.32 «Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Извещатель может быть установлен на более близком расстоянии от вентиляционного отверстия вытяжной вентиляции, если расчетная скорость воздушного потока в месте установки извещателя не превышает 1,0 м/с».	МДОУ "Детский сад № 7"

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности		
			1	2	3
11.	Высота установки ручных пожарных извещателей в кабинете психолога более 1,5 м.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод Правил 484.1311500.2020 п. 6.6.27 «ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом, ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.».		МДОУ "Детский сад № 7"	

(с указанием характера нарушения, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено: выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Безаконова Е.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Безаконова Е.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: применялись, рулетка металлическая измерительная «Калиброн» Р5УЗД, зав. № 1-20 (свидетельство о поверке № СВ-ЛУИ-2020-1312, действительно до 03.12.2021), дальномер лазерный LeicaDISTOD5 зав. № 310610294 (свидетельство о поверке № 4929/R).

Прилагаемые документы: Предписание № 56/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 18.03.2021 года, форма проверочного листа.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
Миронов Игорь Олегович



18.03.2021

М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа
"Детский сад № 7 "Ауринко"
Хитрова Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последние при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

18.03.2021

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)