



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ond pz@sampo.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 169-5

г. Петрозаводск
(место составления акта)

11 часов 00 минут
(время)

«05» июля 2019 г.
(дата составления акта)

На основании: распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 169-5, вынесенное 04 июня 2019 года заместителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Уличева Сергея Владимировича, проведена плановая выездная проверка объекта защиты (высокой категории риска) - здание, помещения, территория, имущество, расположенный по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9-А.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 61 "Золотой ключик" (МДОУ "Детский сад № 61"), ИНН 1001035456, ОГРН 1031000010590; юридический адрес: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9-А.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

| | | | | | | |
|--------|------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| « 10 » | июня | 20 19 г. с | 12 час. 00 мин. до | 13 час. 00 мин. | Продолжительность | 1 час |
| « 25 » | июня | 20 19 г. с | 11 час. 30 мин. до | 12 час. 30 мин. | Продолжительность | 1 час |
| « 05 » | июля | 20 19 г. с | 10 час. 00 мин. до | 11 час. 00 мин. | Продолжительность | 1 час |

Общая продолжительность проверки: «3» часа
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Черепанова Ирина Владимировна, заведующий МДОУ "Детский сад № 61"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минуты «10» июня 2019 г.

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: Мелешин Владимир Валентинович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Логинов Алексей Васильевич (приказ об аттестации эксперта №197 от 26.06.2017); Мошкин Александр Валерьевич (приказ об аттестации эксперта №200 от 26.06.2017);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Черепанова Ирина Владимировна, заведующий МДОУ "Детский сад № 61", Попова Людмила Викторовна
заместитель заведующего по АХР МДОУ "Детский сад № 61"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки: - рассмотрены документы МДОУ "Детский сад № 61" - правообладателя
объекта защиты: - проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9-а.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: представлены «Технические условия по
обеспечению пожарной безопасности здания МДОУ «Детский сад № 61» расположенного по адресу: г.
Петрозаводск, ул. Антонова, д. 9-А, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-
профессионал» 22.04.2011 года.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и
организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:
не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией об их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности |
|----------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. | Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ). | МДОУ "Детский сад № 61" |
| | Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности. | | |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------|
| 1. | Заполнение проемов в противопожарных преградах отделяющее помещение пищеблока, кладовой, вентиляционной не соответствует типу противопожарной преграды. | СП 4.13130.2009 п. 5.2.6. - "Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также част и зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа)". Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ таблица № 23; таблица № 24; | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 2. | Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. | СП 1.13130.2009 п. 5.2.14. Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 3. | Ширина лестничных маршей менее 1,35 м. Ширина лестничных площадок менее ширины марша. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна менее 1 м. | СП 1.13130.2009 п. 5.2.5. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 4. | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м | СП 1.13130.2009 п. 5.1.1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 5. | Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. | СП 1.13130.2009 п. 4.4.2. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 6. | Ширина выходов в свету - менее 0,8 м. | СП 1.13130.2009 п. 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. | МДОУ "Детский сад № 61" |

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| 7. | В ограждении наружных лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м. | СП 1.13130.2009 п. 5.2.15. - Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| Нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации | | | |
| 8. | На дверях помещений складского, производственного назначения не указано обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. – «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"». | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 9. | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (заключение ФГБУ СЭУ ИПЛ по РК № 185 от 01.07.2019 г.). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61 - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 10. | При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (заключение ФГБУ СЭУ ИПЛ по РК № 185 от 01.07.2019 г.). | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. | МДОУ "Детский сад № 61" |
| 11. | Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35. - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. | МДОУ "Детский сад № 61" |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: Комплекс оборудования для испытаний систем автоматической пожарной сигнализации производства «NoClimb» серии Solo, измеритель комбинированный Testo 445 (свидетельство о поверке № 204/3-18-2124, действительно до 18.07.2019 г.), шумомер Testo 816 (свидетельство о поверке № 204/3-18-2125, действительно до 18.07.2019 г.), рулетка металлическая измерительная UM5M, зав. №28 (свидетельство о поверке № 117220, действительно до 09.07.2019 г.); дальномер лазерный Leica DISTO D5 зав. №310610294 (свидетельство о поверке № 0179/F, действ. до 18.07.2019 г).

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: Предписание № 169-5/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 05.07.2019 г., Заключение № 186 по испытаниям автоматических систем противопожарной защиты от 01.07.2019 г., Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 03.07.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: Мелешин Владимир Валентинович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 05 ” июля 20 19 г.

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил: Коршунова Олеся Петровна, и.о. заведующий МДОУ "Детский сад № 61"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” июля 20 19 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

