



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,

E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 42/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Петрозаводского городского округа "Ломоносовская гимназия", ИНН 1001034879,
юридический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 11,
фактический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 11.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Пушкаревича Николая Станиславовича от "31" января 2022 года № 42, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10220061000201611370.

в период с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Самохваловым Юрием Васильевичем, младший лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МОУ "Ломоносовская гимназия" Кузнецова Мария Иосифовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (исполнительная документация на системы АУПС и СОУЭ отсутствует на объекте защиты; при реализации алгоритма А (каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя безадресными ИП) размещение точечных дымовых ИП не соответствует требованиям пожарной безопасности (не вся площадь помещений) контролируется пожарными извещателями – расстояние от некоторых извещателей до стен превышает 4,5 м., расстояние от некоторых извещателей до углов помещений превышает радиус зоны контроля извещателя); неправильный выбор извещателей в спортивном зале, актовом зале (смонтированы извещатели пламени); часть помещений здания (тамбур при входе в медицинский блок) не оборудованы АУПС; расстановка речевых оповещателей не обеспечивает равномерное	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ-123) ст. 83, ст. 84, ч. 4 «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты... На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных	01.11.2022	

распределение отражённого звука (происходит наложение текстов от разных оповещателей), на объекте защиты не подтверждена работоспособность кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, не обеспечена работоспособность части шлейфов и соединительных линий АУПС и СОУЭ в условиях пожара (часть шлейфов выполнены проводами без маркировки, характеризующей показатели пожарной опасности), не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи СОУЭ.	испытаний указанных систем...; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности; п. 4.7 «Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отражённого звука»; Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электроснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.8. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону; п. 4.9. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. Свод правил СП 484.1311500.2020		
--	--	--	--

		«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.5, п. 6.6.1, п. 6.6.16. Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.3 «Здания и помещения, перечисленные в пунктах48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи)».		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Директора МОУ "Ломоносовская гимназия"
Кузнецова Мария Иосифовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
Самохвалов Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

16.02.2022 г.

