



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Карелия  
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01  
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ugnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска  
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,  
E-mail: ondpz@sampo.ru

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 133-5

г. Петрозаводск


10 часов 00 минут 28 августа 2018 года

На основании распоряжения о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 133-5, вынесенное 03 августа 2018 года заместителем начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Березиным Артемом Александровичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты (значительной категории риска), расположенного по адресу: г. Петрозаводска, пр. Скандинавский, д. 3

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 8 «Апельсин», ИНН 1001287407

Даты и время проведения проверки:  
08 августа 2018 года с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа;  
28 августа 2018 года с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.  
Общая продолжительность проверки: 3 часа

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:  
Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 8 «Апельсин» Федорова Людмила  
Николаевна  
10 часов 00 минут 11 мая 2018 года

  
(подпись)

Лицо, проводившее проверку:  
заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Березин Артем Александрович

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Мошкина Александра Валерьевича (приказ об аттестации эксперта от 26.06.2017 № 200); Тарасова Евгения Николаевича (приказ об аттестации эксперта от 26.06.2017 № 201)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад № 8 «Апельсин» Федорова Людмила Николаевна

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты

В ходе проведения проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 08.07.2017 года № 107-5/1/1 устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Заключение № 164 по результатам испытаний системы противодымной защиты здания от 14.08.2018;
2. Протокол № 217 испытаний системы противодымной защиты здания от 14.08.2018;
3. Акт № 165 испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 14.08.2018;
4. Протокол № 218 испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 14.08.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Березин Артем Александрович

28.08.2018

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад № 8 «Апельсин» Федорова Людмила Николаевна

28.08.2018

(подпись)