



ООО «Сунский карьер»
Месторождение габбро-диабаз «Суна»

Россия, Республика Карелия.

г. Петрозаводск, ул. Попова, д.13, помещение 2

Инд. 185014

ИНН 1003008176

Тел./факс (8142) 77-39-42

E-mail: info@sunskiy.com

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.08238/25

Действительна с 07.05.2025 по 06.05.2030

ПАСПОРТ №

Выдан: « » февраля 2026 г.

Наименование потребителя:

Щебень фракции 16-31,5 мм (90/10) ГОСТ 32703-2014

Количество щебня _____ пв _____ тн _____ м³

Партия № _____ накладная _____

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	2D	1,4 D	D	D/1,4	d	d/2
Полный проход на ситах по массе %	100	100	90,4	45,2	9,8	0,6

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе 6,80

Пылевидных частиц, % 0,75

Содержание зерен слабых пород, % 0

Содержание глины в комках, % 0

Устойчивость структуры против распада (потеря массы), % 0,56

Истинная плотность г/см³ 3,02

Марка щебня по прочности (дробимости) 1400

Марка по истираемости в полочном барабане И-1

Морозостойкость (циклов) F400

Насыпная плотность (тн/м³) 1.61

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) 28

Содержание вредных компонентов и примесей соответствует

требованиям ГОСТ 32703-2014

Приложение «А»

Контролер ОТК _____

