



ООО «Сунский карьер»
Месторождение габбро-диабаз «Суна»

Россия, Республика Карелия.

г. Петрозаводск, ул. Попова, д.13, помещение 2

Инд. 185014

ИНН 1003008176

Тел./факс (8142) 77-39-42

E-mail: info@sunskiy.com

Декларация о соответствии № TC N RU Д-RU.PA02.B.58179/23

Действительна с 21.03.2023 по 20.03.2028 г.

ПАСПОРТ №

Выдан: « » февраля 2026 г.

Наименование потребителя:

Щебень фракции 40 -70 ГОСТ 8267-93

Количество щебня _____ тн. _____ м³

Партия № _____ накладная _____

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25Д	Д наиб.	0,5(Д+d)	d наим.
Полный остаток на ситах по массе %	0,41	9,02	58,12	90,12

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе 14,85

Пылевидных частиц, % 0,79

Содержание зерен слабых пород, % 0

Содержание глины в комках, % 0

Устойчивость структуры против распада (потеря массы), % 0,56

Истинная плотность г/см³ 3,02

Марка щебня по прочности (дробимости) 1400

Марка по истираемости в полочном барабане И-1

Морозостойкость (циклов) F400

Насыпная плотность (тн/м³) 1,54

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) 28

Содержание вредных компонентов и примесей соответствует
требованиям ГОСТ 8267-93

Приложение «А»

Контролер ОТК _____

