EAC

ООО «Сунский карьер»
Месторождение габбро-диабаза «Суна»

Россия, Республика Карелия.
г..Петрозаводск, ул. Попова, д.13, помещение 2
Инд. 185014
ИНН 1003008176
Тел./факс (8142) 77-39-42
E-mail: info@sunskiy.com
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.58179/23
Действительна с 21.03.2023 по 20.03.2028

ПАСПОРТ №

Выдан: «» февраля 2026 г.

Наименование потребителя:
Щебень фракции 5-20 (I) ГОСТ 8267-93
Количество щебня ___ пв _____тн _____ $м^3$
Партия № накладная _____

Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25Д	Д наиб.	0,5(Д+d)	d наим.
Полный остаток на ситах по массе %	0,47	9,89	51,45	90,70

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы,% по массе 9,83
Пылевидных частиц, % 0,91
Содержание зерен слабых пород, % 0
Содержание глины в комках, % 0
Устойчивость структуры против распада (потеря массы), % 0,56
Истинная плотность г/$см^3$ 3,02
Марка щебня по прочности (дробимости) 1400
Марка по истираемости в полочном барабане И-1
Морозостойкость (циклов) F400
Насыпная плотность (тн/$м^{3)}$ 1.67
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) 28
Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Приложение «А»

Контролер ОТК_____ Место для штампа

ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Сунский карьер»
месторождение «Суна»