

Отчет от 12.03.2025 об устранении нарушений по предостережению № 2503/021-66/15/ПРП от 12.03.2025

№	Содержание мероприятия	Информация об исполнении
1.	В нарушении п. 17(1), 54 Правил в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не внесена информация о проводимых работах	Во исполнении п. 17(1), 54 Правил в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о проводимых работах (приложение: копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты ГБОУ СО «Михайловская школа-интернат» на 14 листах)
2	В нарушении п. 400 Правил в общеобразовательном учреждении недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ОП-4 (нехватка 8 шт.)	Во исполнении п. 400 Правил в общеобразовательном учреждении приобретено достаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ОП-4 (закуплены 8 шт.) (приложение: копия Договора № 24 от 27.02.2025 на 4 листах; копия накладной и счета на 2 листах; копия сертификата соответствия Серия RUN0285320 на 1 листе)
3	В нарушении п. 13 Правил не произведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных кровли общеобразовательного учреждения конструкций	Во исполнении п. 13 Правил произведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных кровли общеобразовательного учреждения конструкций (приложение: копия Договора № 1 на проверку огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных помещений кровли от 27.02.2025 на 4 листах; копия Акт по проверке огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачных

		помещений кровли 03.03.2025 на 2 листах)
4	В нарушении п. 30 Правил не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Во исполнении п. 30 Правил обеспечена 1 раз в год, проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (приложение: копия страницы №3 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты ГБОУ СО «Михайловская школа-интернат» на 1 листе)

И.о. директора ГБОУ СО «Михайловская школа-интернат»



Р.Р. Даутов