



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Нижегородской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском,  
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах  
607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11.  
Телефон/ факс: (83145) 2-17-02, E-mail: FY200@mts-nn.ru

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

07.12.2021

2021-52-06-20-3318-ВП

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском,  
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах  
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском,  
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах  
(должность лица, составившего предписание)

Ждановой Светланой Борисовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,  
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах – главного государственного санитарного  
врача по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому,  
Перевозскому районам Чиканшиной Марины Валентиновны о проведении контрольного  
(надзорного) мероприятия от «09» ноября 2021 г. №2021-52-06-20-3318-ВП в отношении  
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8 с углубленным  
изучением отдельных предметов» (МАОУ СШ №8) ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610.  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

1. В классах: 1-х, 2А, 2Б, 3-их, 4-ых, 5А, 5Б, 5Д, 6-х, 7-х, 8-х, 9Б, 9В, 9Г, 10-х, 11А  
классов площадь на 1 ученика составляет менее 2,5 м<sup>2</sup> что является нарушением абз.  
3 п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи», в соответствии с которым Площадь учебных кабинетов без учета



- площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:- не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий
- Туалеты спортзалов в раздевальных для мальчиков и девочек, находятся в нерабочем состоянии, что является нарушением абз.2 п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым «При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м<sup>2</sup>, душевых - 12,0 м<sup>2</sup>».
  - В части классов интерактивная доска расположена не по центру учебного класса, что является нарушением абз. 3 п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым «Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения».
  - В части классов доски не имеют освещения, что является нарушением абз. 5 п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» ( МАОУ СШ №8) ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Организовать учебный процесс с соблюдением нормы площади на 1 учащегося. Срок – до 13.03.2023года.
2. Организовать работу туалетов в раздевальных для мальчиков и девочек спортзалов. Срок – до 13.03.2023года.
3. Обеспечить расположение интерактивных досок по центру учебных классов. Срок – до 13.03.2023года.
4. Обеспечить классные доски дополнительным искусственным освещением, направленным непосредственно на рабочее поле. Срок – до 13.03.2022года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 с



углубленным изучением отдельных предметов» ( МАОУ СШ №8) ИНН 5250009904, ОГРН 1025201995610.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист –эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в Кстовском,  
Большемурашкинском, Бутурлинском,  
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

С. Б. Жданова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 12 2021 г. Бессохи Бессохи С.Н.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

