

Сведения о результатах профилактического мероприятия				Отчет об исполнении
Дата проведения проверки	Наименование органа контроля	Вид профилактического мероприятия	Результат профилактического мероприятия	
Апрель 2025 года	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	Профилактический визит	Выдано предписание об устранение выявленных нарушений от 16.04.2025 № 2504/111-10/18-ВО/П. Выявленные нарушения: в лестничных клетках допускается размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестницы; ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м.; ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на ширину дверного полотна, при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, в свету менее 1,2 м. (средняя группа, младшая группа, старшая группа); ширина эвакуационных выходов из помещений, предназначенных для пребывания более 15 человек, менее 1,2 м. (младшая группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.; средняя группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационный выход из группы 1,05 м.; подготовительная группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.; старшая группа: : выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.); ширина выхода из лестничной клетки наружу менее 1,35 м. (составляет 0,84 м.), центральный вход в детский сад; часть помещений здания (чердак) не оборудованы АУПС; ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке менее 1,35 м. (ширина марша лестниц 3-го типа составляет 1,181 м., ширина марша	Исполнение предписаний возможно рассмотреть в ходе проведения капитального ремонта. Здание 1957 г. Представляет собой жилой дом, приспособленный под детский сад. Заключение о необходимости капремонта имеется.

			внутренней лестничной клетки составляет 1,073 м.). Срок устранения 04.05.2026.	
Август 2025 года	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	Профилактический визит	Проведена профилактическая беседа по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности на объекте. Составлен акт профилактического визита по инициативе контролируемого лица № 2508/111-10/34-ВИ от 08.08.2025	