

Сведения о результатах профилактического мероприятия			
Дата проведения проверки	Наименование органа контроля	Вид профилактического мероприятия	Результат профилактического мероприятия
Апрель 2025 года	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	Профилактический визит	Выдано предписание об устранение выявленных нарушений от 16.04.2025 № 2504/111-10/18-ВО/П. Выявленные нарушения: в лестничных клетках допускается размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестницы; ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м.; ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на ширину дверного полотна, при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, в свету менее 1,2 м. (средняя группа, младшая группа, старшая группа); ширина эвакуационных выходов из помещений, предназначенных для пребывания более 15 человек, менее 1,2 м. (младшая группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.; средняя группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационный выход из группы 1,05 м.; подготовительная группа: выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.; старшая группа: : выход из группы в лестничную клетку составляет 0,78 м., второй эвакуационных выход из группы составляет 1,05 м.); ширина выхода из лестничной клетки наружу менее 1,35 м. (составляет 0,84 м.), центральный вход в детский сад; часть помещений здания (чердак) не оборудованы АУПС; ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке менее 1,35 м. (ширина марша лестниц 3-го типа составляет 1,181 м., ширина марша внутренней лестничной клетки составляет 1,073 м.). Срок устранения 04.05.2026.
Август 2025 года	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ	Профилактический визит	Проведена профилактическая беседа по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности на объекте. Составлен акт профилактического визита по инициативе контролируемого лица № 2508/111-10/34-ВИ от 08.08.2025