

Год	Дата проведения проверки	Надзорный орган	Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования	Отчет об исполнении предписаний
2018	16.02.2018	Главное управление МЧС России по Республике Карелия	нет	—
2017	09.02.2018	Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	нет	—
2016	01.03.2016	Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия Архангельской области и Ненецкому автономному округу	1. Назначить ответственное лицо за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований растений «15» апреля 2016 года 2. Разработать и утвердить план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований. «15» апреля 2016 года 3. Предоставить распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований. «15» апреля 2016 года 4. Предоставить утвержденный план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований. «15» апреля 2016 года 5. Проводить систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов.	Предписание от 15.03.2016г. №№01-К-013 выполнено
2016	01.03.2016	Министерство образования Республики Карелия		Предписание выполнено
2016	01.03.2016	Главное управление МЧС России по Республике Карелия	1. Система пожарной сигнализации здания детского сада (Ф1.1) не имеет дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 3. Поверхность проступи лестничных площадок и ступеней лестниц не являются сплошными. 4. План эвакуации при пожаре не отвечает требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные". 5. Ковровое покрытие пола при входе в детский сад на путях эвакуации не прикреплено к полу. 6. Гнетушители установленные на в детском саду не учитывают физико-химические свойства преобладающих горючих веществ, а именно не предназначены для тушения классов пожара А (горение твердых веществ и материалов)	Предписание от 15.03.2016 №22-9/1/1 выполнено

2016	20.09.2016	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	Обеспечить прохождение предварительных медицинских осмотров работников при приеме на работу/обеспечить вакцинацию против дифтерии и обследование на кишечные протозоозы работника А.Н.В.	Предписание от 17.10.2016 № 494/332-П выполнено.Привлечении к административной ответственности.Исполнено 25.01.2017
2015	01.11.2015	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия	<p>У работников принятых на работу в 2015году не в полном объеме пройден предварительный медицинский осмотр/ У 3х сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок.</p> <p>Обеспечить выполнение требований п.3.5, п.3.6, п.3.9, п.3.18, п.3.11, п.14.24, п.15.3, п.15.5, п.15.6, п.14.11, п.13.13, п.13.2, п.13.3, п.6.21, п.17.14, п.13.1, п.13.3, п.13.5, п.13.8, п.20.1, п.6.13,п.6.16, п.6.16.3, п.17.3, п.6.9, п.6.2, п.5.1, п.7.1, п.5.2, п.5.4, п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.3.1.5, п.3.1.6, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>	<p>Предписание от 18.12.2015 №995/408-П</p> <p>Предписание от 18.12.2015 № 995/407-п Частично выполнено. Привлечении к административной ответственности. Исполнено 07.07.2016</p>