

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«11» августа 2025 г., 29250061000218834548

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«29» августа 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2508/515-29/16-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**с. Красноборск, ул. Красная, д.42**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «11» августа 2025 г., № 2508/515-29/16-ВО/Р, учетный номер проверки 29250061000218834548.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:**  
**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Паншин Алексей Владимирович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемы лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Архангельская, р-н Красноборский, с Красноборск, ул Красная, Дом 31А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 2914000409, адрес регистрации юридического лица: 165430, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОБОРСКИЙ, С. КРАСНОБОРСК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), отвественных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «18» августа 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «29» августа 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 40 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе

технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

09.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

2. Не обеспечена работоспособность эвакуационного освещения на путях эвакуации, а именно светильники аварийного освещения не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Место выявления нарушения: 1 этаж

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

**Срок устранения нарушения:**

09.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

3. По окончании прохождения противопожарных инструктажей не проводится проверка соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарных инструктажей

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 20 Порядка. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 18.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Проведение противопожарных инструктажей должно завершаться проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа.

**Срок устранения нарушения:**

09.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

4. обслуживающий персонал (дежурный), который ведет круглосуточное дежурство, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органом дыхания и зрения (фактически в помещении имеется СИЗОД с датой изготовления 2018 год и сроком эксплуатации 5 лет)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов зрения на каждого дежурного.

**Срок устранения нарушения:**

09.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Согласно акту технического обследования от 11.02.2025, эксплуатация системы автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и эвакуации при пожаре более 10 лет, что превышает срок их эксплуатации в соответствии с паспортом завода-изготовителя оборудования. Система требует замены или модернизации, так как не соответствует действующим нормам, в результате чего могут происходить ложные срабатывания. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 4 Федерального закона

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008; ГОСТ Р 54101-2010. п. 5.1.7.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

17.08.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведениями, являющимися локализующими нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору)

Паншин Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись



Паншин Алексей Владимирович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области (главный государственный инспектор Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88184031205, e-mail: ogpn10arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «29» августа 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

