Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Иркутской области
664003. г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
УНД ГУ МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Братску и Братскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 54/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Областному государственному казенному учреждению социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Братска»;
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 54 от 17 марта 2021 г. главного государственного инспектора г. Братска и Братского района по пожарному надзору Мироманова В.А. ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин «02» апреля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «02» апреля 2021 г. проведена **плановая выездная** проверка государственным инспектором г. Братска и Братского района по пожарному надзору Перфильевым Владимиром Дмитриевичем на объекте расположенному по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, ул. Набережная д.1а,
совместно с: директором ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Братска» Алексеевой В.А.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Братска», ж.р. Падун, ул. Набережная д.1А				
1	В помещении склада с холодильным оборудованием отсутствует пожарный извещатель	**Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6** Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 1. **Пожарная безопасность объекта защиты** считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; - **СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"** (утверждён **приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539**).	**01.04.2022**	

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

		Таблица №3 Приложения (Помещения). **4.1** В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах		
2	На первом этаже в помещениях (Приёмное отделение) установлены решётки типа: Глухие – установленные посредством металлических анкеров, напрямую к стене.	**Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6** Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 1. **Пожарная безопасность объекта защиты** считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; **Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»** **XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения** **п.16** на объектах защиты запрещается: г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;	**01.04.2022**	
3	Лестница третьего типа, расположенная в восточном крыле вблизи актового зала предназначенная для эвакуации со второго этажа, выполнена с нарушением геометрических характеристик конструктивных элементов путей эвакуации (Ширина лестницы – 78 см; ширина проступи – 14см.)	**Федеральный закон от 22.07.2008г.** **№ 123-ФЗ ст. 6.** Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. **Статья 39. Классификация лестниц** 1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы: 1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках; 2) внутренние открытые лестницы; 3) наружные открытые лестницы. **Ст. 52** Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. **Ст. 57.** Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений. 1. В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. **Ст. 58.** Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. 1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. **Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам** 1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. 2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 2) из помещений любого этажа, кроме первого: б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную	**01.04.2022**	

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

		клетку или на лестницу 3-го типа. **ст. 151.** Заключительные положения. **СП 1.13130.2020 от 19.03.2020 г.** **"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"** **4.1.2** Защита людей на путях эвакуации должна быть обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения. **4.1.4** Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), приведенные в настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции. **п.7.1.2** В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м. д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек; е) 0,9 м - для всех остальных случаев. Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м. **4.4.2** Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. **4.4.3** Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. **4.2.19** Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. **4.2.20** Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы, а в зданиях класса Ф2.1, Ф.2.2, Ф4.1 - не менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. При требуемом значении ширины выхода 1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м.		
4	На путях эвакуации не установлены ограждения с поручнями (Эвакуационный выход ведущий	**Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Ст. 6** Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 1. **Пожарная безопасность объекта защиты** считается обеспеченной при	**01.04.2022**	

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

	из помещения «тренажерный зал»)	выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с **Федеральным законом** "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; **Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»** **I общие положения**: **п.36.** Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения **Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.** **п. 4.3.5** В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии с пунктами 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки (далее - заинтересованное лицо), вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц надзорных органов и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции, либо несогласие с присвоенной используемым (эксплуатируемым) объектам защиты и (или) территориям (земельным участкам) категории риска. Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие **не приостанавливается.**

Государственный инспектор по пожарному надзору _____

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Братска и Братского района по пожарному надзору
Перфильев В.Д. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____
(подпись)

« 12 » апреля 2021 г.

М.Л.П. <*>

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

Директор Алексеева В.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » апреля 2021 г.

Телефон доверия: (8-395-22) 39-99-99

Государственный инспектор по пожарному надзору _____