

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Пирогова ул., д.12, г. Петрозаводск, 185002

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 56-01-89 E-mail sanepid@karelia.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание № 699/24-п

должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"10" февраля 2017г.

Управление Роспотребнадзора по Республике
Карелия г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 28А

(место вынесения)

Должностное лицо – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Анисимова
Марина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего
предписание)

в ходе проведения плановой проверки МОУ «Средняя школа № 27»

(плановой, внеплановой)

рассмотрении представленных документов, на основании Акта проверки Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия № 699 от 10.02.2017г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

п. 4.1, п. 4.5, п. 4.9, п. 4.25, п. 4.27, п. 4.28, п. 4.29, п. 5.9, п. 7.2.4, п. 7.2.1, п. 7.2.6, п. 8.1, п. 10.1
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

разделы IX, XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

п. 3.3.1., таблица 2 п. 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением
отдельных предметов», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 50 (ИФНС
России по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись 05.11.2002г. ОГРН 1021000524819 ИНН 1001034822).**

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем
органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований:	Срок исполнения
1.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию учебных кабинетов вычислительной техники в соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, разделами IX, XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно: оборудовать кабинет	01.09.2018г.

	вычислительной техники (№ 203) мебелью, предназначенной для работы с электронно-вычислительными машинами.	
2.	Обеспечить количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося не менее 2,5 м ² в соответствии с 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2018г.
3.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию учебных помещений начального звена № 108 (на I этаже) и № 309, № 308, № 307, № 303, № 302, № 301 (на III этаже), кабинета биологии (№ 209), лаборантской кабинета физики (№ 211) и сан. узлов при раздевалках спортивного зала раковинами для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения в соответствии с п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2018г.
4.	Обеспечить хранение верхней одежды и обуви учащихся в помещениях предусмотренных проектом согласно п. 4.1, п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2018г.
5.	Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению учебных помещений в соответствии с п. 7.2.4, п. 7.2.1, п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1., таблица 2 п. 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, а именно: оборудовать классные доски в учебных кабинетах № 108, № 107, № 106, № 105, № 104, № 103, № 102, № 101, № 213, № 211, № 202, № 203, № 205, № 309, № 307, № 306, № 303, № 302, № 401, № 403, № 409, № 405, № 406 местным искусственным освещением; обеспечить достаточный уровень общего искусственного освещения в учебных кабинетах 1Г, 2Б, 3В классов на всех рабочих столах, в учебных кабинетах 2В класса на рабочих столах II ряда (парты 1, 2, 3, 4, 5), 4А класса на рабочих столах II ряда (парта № 1, 2, 3), в кабинете информатики № 203 на рабочих столах (парты 4, 5, 6, 7, 8), в кабинете № 205 на рабочих столах (парты № 2, 3, 4, 6, 7, 8), в помещении спортивного зала (на полу).	01.09.2018г.
6.	Обеспечить выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: унитазы во всех сан. узлах (кроме сан. узлов II этажа) оборудовать сидениями; восстановить переоборудованные сан. узлы на II, III и IV этажах.	01.09.2018г.
7.	Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: устранить дефекты потолочного покрытия (трещины или отслоение краски) в учебных кабинетах №№ 108, 107, 106, 209, 207, 307, 306, 303, в душевых при раздевалках спортивного зала, в рекреации I этажа около сан. узла и кабинета № 108, в спортивном зале, в библиотеке (кабинет № 216), в помещениях мастерской трудового обучения мальчиков, дефекты напольного покрытия (щели, неровности, повреждения) в учебных кабинетах №№ 209, 205, 310, 311, 301, 404, в библиотеке, в рекреации I этажа (около сан. узла и кабинета № 108), III этажа (около сан. узла и кабинета № 309), IV этажа, дефекты отделки стен (отслоение или трещины краски) в сан. узле девочек на I этаже около кабинета № 108, в тренерской, раздевалках и душевых при спортивном зале, в кабинете № 216, в помещениях мастерской. Стены в кабинетах № 213 и № 408 имеют фактурную поверхность, отделка выполнена по технологии «шагрень».	01.09.2018г.

О выполнении предписания в срок до «01» сентября 2018г. сообщить специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Анисимовой М.И.

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)
в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении

нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(должность лица, уполномоченного
осуществлять федеральный госсанэпиднадзор)



(подпись)

Анисимова М.И.
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

Директор Людмила Ивановна Тихонова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 10 ” февраля 20 17 г.



(подпись)