



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ**

(Управление Роспотребнадзора
по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00

E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677

ИНН/КПП 1001048857/100101001

№ _____
На № _____ от _____

О направлении предписаний

МОУ «Основная школа № 32»
Сулажгорского
кирпичного завода ул., д. 21,
г. Петрозаводск,
Республика Карелия
school32skz@rambler.ru
school32skz@mail.ru

Администрация Петрозаводского
городского округа
Ленина пр., д. 2, г. Петрозаводск
adm@petrozavodsk-mo.ru

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия направляет предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) от 24.11.2025 № 235-ПВ, № 236-ПВ на 10 л. в 1 экз.;

Заместитель руководителя

Е.А. Горид

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № 10250041000119550893 Дата «30» сентября 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от «24» ноября 2025 № 235-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000119550893 от «30» сентября 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, фактический адрес: Республика

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, ул. Дружбы, д. 11

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г.

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, ул. Дружбы, д. 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Требованием о предоставлении документов от 09.10.2025г. у МОУ «Основная школа № 32» были истребованы копии документов, подтверждающих обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Истребованные документы МОУ «Основная школа № 32» по состоянию на 14.11.2025г. не представлены. Согласно письму МОУ «Основная школа № 32» № 169 от 10.10.2025г. обследование технического состояния вентиляции зданий и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха	20.01.2027	Провести обследование технического состояния вентиляции зданий с инструментальным и измерениями объемов вытяжки воздуха	Документы, подтверждающие обследование технического состояния вентиляции зданий с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; договоры на проведение работ, акты выполненных работ

	не проводились (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)			
2.	<p>Требованием о предоставлении документов при проведении профилактического визита у МОУ «Основная школа № 32» была истребована копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения и копии результатов лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля за 2024-2025 год. Представленной программой производственного контроля (раздел 4) предусмотрено проведение лабораторных исследований и испытаний: паразитологическое, микробиологическое и санитарно-химическое исследование песка в песочницах, смывы на БГКП, иерсинии и паразитологическое исследование. По состоянию на 14.11.2025г. результаты лабораторных исследований в соответствии с программой производственного контроля не представлены. Программой производственного контроля не предусмотрен лабораторный контроль качества и безопасности, изготавливаемой на пищеблоке детского сада готовой кулинарной продукции, а также лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учебных помещениях. Согласно письму МОУ «Основная школа № 32» № 169 от 10.10.2025г. лабораторные исследования в рамках производственного контроля в 2024-2025 году не проводились (нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)</p>	20.01.2027	<p>Предусмотреть в программе производственного контроля лабораторный контроль качества и безопасности изготавливаемой на пищеблоке детского сада готовой кулинарной продукции, а также лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учебных помещениях. Провести лабораторные исследования в соответствии с программой производственного контроля.</p>	<p>Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учебных помещениях МОУ «Основная школа № 32». Результаты лабораторных исследований, выполненные в соответствии с программами производственного контроля.</p>
В здании детского сада по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дружбы, д. 11				
3.	<p>На территории детского сада установлено только 2 теневого навеса для трех групп детского сада (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)</p>	20.01.2027	<p>Установить на территории детского сада дополнительный теневой навес</p>	<p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать территорию; договоры на проведение работ, акты выполненных</p>

				работ
4.	Имеются дефекты напольного покрытия (сколы или отсутствие плитки, линолеум с нарушенной целостностью) в раздевалке, игровой и сан. узле группы «Солнышко», в сан. узле и раздевалке группы «Ромашка», в сан. узле группы «Ягодки», в помещениях прачечной, пищеблока (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
5.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в раздевалке, игровой, сан. и буфетной группы «Солнышко», в раздевалке и сан. узле группы «Ромашка», в раздевалке, сан. узле и буфетной группы «Ягодки», в помещениях прачечной, пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты отделки стен в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
6.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, следы протечек) в раздевалке, игровой группы «Солнышко», в игровой, сан. узле группы «Ромашка», в сан. узле и спальне группы «Ягодки», в помещениях прачечной, пищеблока (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях детского сада посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
7.	В буфетных всех групп использовалась эмалированная кухонная посуда (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Приобрести посуду из нержавеющей стали	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды.
8.	Сон детей в помещениях игровых и спальни организован в том числе на выкатных (выдвижных) 3-хуровневых кроватях, не имеющих самостоятельного захода на них	20.01.2027	Оборудовать трехуровневые выкатные кровати самостоятельным заходом на них (лесенками)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие

	(нарушение пп. 2.4.8 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)			идентифицировать помещения групп;
9.	Помещения всех групп оборудованы мебелью (шкафчики, скамейки, кровати, раскладушки, кухонные шкафы в буфетных и др.) с дефектами покрытия (сколы, отслоение или нарушение целостности покрытия), что не позволяет качественно выполнить ее обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели в случае замены.
10.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, исходя из количества воспитанников, а именно: в сан. узле группы «Ягодки» (18 детей старше 3-х лет) установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук, при гигиеническом нормативе – 1 кран и 1 унитаз на 5 детей (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Оборудовать сан. узлы достаточным количеством санитарно-технических приборов (раковин, унитазов), в случае отсутствия технической возможности - осуществлять прием детей в детский сад, исходя из соблюдения норматива количества санитарно-технического оборудования	Сведения о количестве воспитанников по группам с указанием возрастной категории; Копия технического паспорта на здание детского сада; Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
11.	В сан. узле группы № 2 «Солнышко» (11 детей до 3-х лет) установлено 3 унитаза (2 не имеют сидений), слив для обработки горшков отсутствует (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать унитазы в сан. узле сидениями. Установить в сан. узле слив для обработки горшков.	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения группы;
12.	Унитазы в сан. узлах всех групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка (нарушение пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать унитазы в сан. узлах всех групп индивидуальными сидениями (или одноразовыми гигиеническими накладками)	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп;
13.	Унитазы в сан. узле старшей-подготовительной группы «Ягодки»	20.01.2027	Оборудовать унитазы в сан.	Сведения о возрастной

	не оборудованы кабинами с дверями (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4, пп. 3.1.7 п. 3.1 СП 2.4.3648-20)		узлах старших и подготовительных групп кабинами с дверями	категории каждой группы. Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения групп
14.	<p>В помещении производственного цеха установлено только 2 производственных стола и 1 моечная ванна для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи);</p> <p>В помещении производственного цеха отсутствует кондитерский стол с деревянной поверхностью;</p> <p>В производственном цеху отсутствует выделенная зона для приготовления холодных закусок (салатов), оборудованная производственным столом, устройством для обеззараживания воздуха и моечной ванной для вторичной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, фруктов, зелени.</p> <p>Помещение производственного цеха оборудовано тумбой, столешница которой не имеет цельнометаллического покрытия;</p> <p>Зона моечной кухонной посуды оборудована столом, не имеющим цельнометаллического покрытия;</p> <p>Стол для раздачи готовой продукции не имеет цельнометаллического покрытия;</p> <p>Производственные столы для сырой и готовой продукции в помещении производственного цеха имеют дефекты покрытия (вмятины), изготовлены кустарно (пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20)</p>	20.01.2027	<p>Оборудовать пищеблок достаточным количеством производственных цельнометаллических столов без дефектов, моечных ванн для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи), кондитерским столом с деревянной поверхностью.</p> <p>В производственном цехе выделить зону для приготовления холодных закусок (салатов), оборудованную цельнометаллическим столом, моечной ванной, устройством для обеззараживания воздуха.</p>	<p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;</p> <p>Документы, подтверждающие приобретение и поставку оборудования.</p>
15.	<p>На пищеблоке использовалась в том числе алюминиевая кухонная посуда;</p> <p>На пищеблоке использовались разделочные доски для сырой продукции с трещинами (нарушение пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)</p>	20.01.2027	<p>Приобрести для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали, разделочные доски без дефектов</p>	<p>Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;</p> <p>Документы, подтверждающие приобретение и поставку посуды и</p>

				досок.
16.	Складские помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья сообщаются с производственным цехом пищеблока посредством коридора, общего и для других помещений детского сада (нарушение пп. 2.3.3 п. 2.3, пп. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.01.2027	Соблюдать поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
В здании школы по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21				
17.	Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум с нарушенной целостностью, дощатые полы с щелями, отслоением краски) в учебных кабинетах №№ 4, 8, 9, 19, 18, 17, 20, 16, в спортивном зале, в сан. узлах для мальчиков и девочек на I этаже, в рекреациях I и II этажа (нарушение пп. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях школы посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
18.	Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски) в учебных кабинетах №№ 4, 8, 9, 19, 18, 17, 20, 16, 15, в спортивном зале, в сан. узлах для мальчиков и девочек на I этаже, в рекреациях I и II этажа (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты отделки стен в помещениях школы посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
19.	Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски) в спортивном зале, в сан. узлах для мальчиков и девочек на I этаже, в рекреации II этажа (падает штукатурка) (нарушение пп. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты отделки потолка в помещениях школы посредством проведения ремонта	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
20.	Гардероб не оборудованы и местом (полками) для хранения обуви (нарушение пп. 3.4.5 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать гардеробы местом (полками) для обуви	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие

				идентифицировать помещения гардероба;
21.	В учебных кабинетах №№ 8, 9, 19, 17, 20, 16, 15 (столы, стеллажи и т.д.), в гардеробе (скамейки), в обеденном зале (столовая мебель) установлена мебель с дефектами покрытия (сколы, отсутствие, отслоение отделочного материала), что не позволяет провести ее качественную обработку влажным способом (нарушение пп. 2.4.3 п. 2.4, пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты покрытия или провести замену мебели	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку мебели
22.	Кабинет информатики № 19 (6 персональных компьютеров) не оборудован местными источниками искусственного освещения рабочих мест сбоку от экрана (нарушение пп. 3.5.15 п. 3.5 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать рабочие места источниками местного искусственного освещения, позволяющие их установку сбоку от экрана персонального компьютера	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку ламп
23.	Все учебные кабинеты начального звена, кабинет № 20 (химия, биология, география), сан. узлы, помещение перед обеденным залом столовой оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой только холодной воды (нарушение пп. 3.4.13 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить в помещениях водонагревающие устройства, либо установить водонагревающее устройство с разводкой горячей воды ко всем раковинам	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение, поставку и монтаж (подключение) водонагревающих устройств
24.	Учебный кабинет физики (№ 8) не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения (нарушение пп. 3.4.13 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить в кабинете раковину для мытья рук с подачей холодного и горячего водоснабжения	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение, поставку и монтаж (подключение к водоснабжению) раковин для мытья

				рук
25.	В учебных кабинетах №№ 4, 18, 17, 15 интерактивные доски установлены не по центру фронтальной стены (сбоку) (нарушение пп. 2.4.4 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить интерактивные доски по центру фронтальной стены	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
26.	Учебные кабинеты химии № 20 и физики № 8 не оборудованы демонстрационными столами (нарушение пп. 3.4.8 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить в кабинетах химии и физики демонстрационные столы с защитными бортиками по наружному краю	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
27.	Кабинет химии № 20 не оборудован вытяжным шкафом (нарушение пп. 3.4.8 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить в кабинете химии вытяжной шкаф	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
28.	Кабинет технологии № 9 оборудован электрической плитой, но не оборудован местной системой вытяжной вентиляции (нарушение пп. 2.7.4 п. 2.7 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Установить в кабинете технологии местную систему вытяжной вентиляции	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
29.	Снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты и душевые при спортивном зале отсутствуют, спортивный зал размещается в приспособленном помещении (учебный кабинет) (нарушение пп. 3.4.9 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать при спортивном зале снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты и душевые	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
30.	Спортивные маты имеют дефекты покрытия (нарушение целостности) (нарушение пп. 2.4.9 п. 2.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Устранить дефекты покрытия спортивных матов или провести их замену	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; Документы, подтверждающие приобретение и поставку матов
31.	В учебных кабинетах №№ 8, 20 часть оконных блоков оборудована состыкованными стеклами или стеклами с трещинами (нарушение пп. 2.8.3 п. 2.8 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Провести замену состыкованных стекол или стекол с трещинами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений,

				позволяющие идентифицировать помещения
32.	В школе отсутствует комната (или кабин) гигиены девочек, а также сан. узлы на II этаже (нарушение пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, пп. 3.4.10 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Оборудовать в школе комнату (кабину) гигиены девочек и сан. узлы на II этаже	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения;
33.	Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: согласно представленных сведений в школе обучается 63 мальчика и 39 девочек, образовательный процесс организован в одну смену. Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 13 девочек, при норме 1 на 20 девочек, 1 раковина на 39 девочек, при норме 1 на 30 девочек; 1 унитаз на 21 мальчика, 1 раковина на 63 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Оборудовать сан. узлы на II этаже здания школы или организовать образовательный процесс учащихся в учреждении в две смены	Сведения о количестве мальчиков и девочек по сменам; Копия технического паспорта на здание школы.
34.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1791-г/1 от 05.11.2025г. В подготовительной подгруппе группы Ягодки утренняя зарядка проводится, продолжительность не указана; (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Внести в режим дня групп детского сада информацию о продолжительности утренней зарядки	Копия режима дня по группам детского сада. Экспертное заключение о соответствии режима дня обязательным требованиям
35.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1791-г/1 от 05.11.2025г. Дневной сон для воспитанников организован однократно, общая продолжительность дневного сна составляет для детей возраста 3-4 года – 2 часа 30 минут (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Увеличить продолжительность дневного сна для детей возраста 3-4 года до 3 часов	Копия режима дня по группам детского сада. Экспертное заключение о соответствии режима дня обязательным требованиям
36.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1792-г/1 от 05.11.2025г. Информация об организации	20.01.2027	Внести в расписание информацию об организации обучения для	Учебное расписание учащихся с ограниченными возможностями

	обучения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья не представлена (нарушение п. 1.12, пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)		учащихся с ограниченными возможностями здоровья	здоровья. Экспертное заключение о соответствии расписания занятий обязательным требованиям
37.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1792-г/1 от 05.11.2025г. Для учащихся 1 класса согласно расписания уроков в 1 четверти организованы по 3 урока в день, во 2 четверти по 4 урока в день, продолжительность урока в 1 и 2 четверти не указана, динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного дня не организована (нарушение п. 1.12, пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.23685-21)	20.01.2027	Внести в расписание информацию о продолжительности урока в 1 и 2 четверти для 1 класса. Организовать для учащихся 1 классов динамическую паузу в середине учебного дня длительностью не менее 40 минут	Расписание занятий и звонков 1 классов; Экспертное заключение о соответствии учебного расписания обязательным требованиям;
38.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1792-г/1 от 05.11.2025г. Расписание уроков в 3, 6, 7, 9а, 9б классах составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: в 3 классе нагрузка во вторник, среду и четверг (в период высокой работоспособности и в дни, один из которых должен быть облегченным) одинакова с незначительной разницей в 1 балл; в 6, 7 классах максимальная нагрузка приходится на среду и четверг (среда и четверг - дни, один из которых должен быть облегченным), при этом во вторник (период работоспособности) нагрузка снижена по сравнению со средой и четвергом; в 9а, 9б классах максимально высокая нагрузка приходится на четверг и пятницу (пятница – крайний день недели - период (нарушение пп. 2.10.3 п. 2.10, пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20)	20.01.2027	Разработать и утвердить учебное расписание с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов	Расписание занятий учащихся; Экспертное заключение о соответствии учебного расписания обязательным требованиям;
39.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1792-г/1 от 05.11.2025г. Расписание внеурочной деятельности не представлено (нарушение п.1.12, пп. 3.4.16 п. 3.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Разработать расписание внеурочной деятельности учащихся	Расписание занятий внеурочной деятельности с указанием времени начала и окончания занятий;

				Экспертное заключение о соответствии учебного расписания внеурочной деятельности обязательным требованиям
40.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1794-г/1 от 05.11.2025г. Требования к расстановке кроватей в спальне разновозрастной группы «Ягодки» (старшая – подготовительная) не соблюдаются: расстояние между кроватями и наружными стенами – 21, 30 см, при гигиеническом нормативе – не менее 60 см, расстояние между кроватями и отопительными приборами – 17 см, при гигиеническом нормативе – не менее 20 см, ширина прохода между кроватями – 36, 45 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см, расстояние между изголовьями двух кроватей – 13, 14, 20 см, при гигиеническом нормативе – не менее 30 см. (нарушение п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Расставить мебель для лежания в спальне с соблюдением минимальных разрывов, расстояний, установленных гигиеническими нормативами	Экспертное заключение о соответствии расстановки мебели обязательным требованиям
41.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1796-г/1 от 05.11.2025г. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещении туалетной разновозрастной группы «Ягодки» (старшая – подготовительная) составляет – 0,68 м, при гигиеническом нормативе – 0,5 м (нарушение п. 1.12, пп. 2.4.11 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Установить раковины для мытья рук для детей от 4 до 7 лет на высоту 0,5 м	Экспертное заключение о соответствии высоты установки раковин гигиеническим нормативам
42.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1795-г/1 от 05.11.2025г. Параметры учебной мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в 1 классе не соответствуют росту-возрастным особенностям учащихся: отсутствует 1 стол высотой – 520 мм и 2 стула высотой 300 мм с маркировкой фиолетового цвета № 2 (п. 1.12, пп. 2.4.3 п. 2.4 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Обеспечить соответствие учебной мебели росту-возрастным особенностям учащихся	Экспертное заключение о соответствии учебной мебели росту-возрастным особенностям детей

43.	Согласно данным Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1796-г/1 от 05.11.2025г. Требования к расстановке мебели в 3 классе не соблюдаются: минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов – 237 см, при гигиеническом нормативе – не менее 240 см; Требования к расстановке мебели в 4 классе не соблюдаются: минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной – 47, 48, 56 см, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см; минимальное расстояние между рядами столов – 44, 48, 81, 82, при гигиеническом нормативе – не менее 50 см (п. 1.12 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Расставить учебную мебель в учебных помещениях с соблюдением минимальных разрывов, расстояний, установленных гигиеническими нормативами	Экспертное заключение о соответствии расстановки учебной мебели обязательным требованиям
44.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1787-г/1 от 05.11.2025г. для детей 1-3 лет В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи и в среднем за период (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.01.2027	Провести подсчёты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи и в среднем за период. Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
45.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1787-г/1 от 05.11.2025г. для детей 1-3 лет В основном меню для детей возрастной категории 1-3 года не соблюдаются требования по массе порций блюд: на завтрак горячее блюдо 80гр, 155гр (норма 130-150гр), на обед гарнир 100 гр (норма 110-120гр), второе блюдо 65гр (норма 50-60гр), второе самостоятельное блюдо 150гр (норма 160-180гр), закуска 50гр (норма 30-40гр.), на уплотненный полдник фрукт (банан) 100гр (норма 95гр) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.01.2027	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
46.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1787-г/1 от 05.11.2025г. для детей 1-3 лет В среднем за 10 дней по всем приемам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед,	20.01.2027	Внести изменения в меню с целью соблюдения калорийности, содержания белков, жиров и углеводов в пределах	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное

	уплотненный полдник – 90% от суточной потребности): энергетическая ценность 1369 ккал при норме 1260 ккал, содержание белков 45,5г при норме 37,8г, содержание жиров 45,8г при норме 42,3г, углеводов 197,5г при норме 182,7г – выше нормируемой потребности, указанной в табл. 1, 3 приложения 10 пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для детей возрастной категории 1-3 года (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		гигиенического норматива	заключение о соответствии меню обязательным требованиям
47.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1787-г/1 от 05.11.2025г. для детей 1-3 лет Представленные таблицы с набором пищевой продукции за сентябрь, октябрь 2025г. оформлены без учета требований пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.01.2027	Вести ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой	Ведомости за контролем за рационом питания детей 1-3 лет
48.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1788-г/1 от 05.11.2025г. для детей 3-7 лет В основном меню отсутствуют подсчеты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи и в среднем за период (нарушение пп. 8.1.2, пп. 8.1.4 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.01.2027	Провести подсчёты по суммарным объемам блюд, по пищевым веществам, калорийности блюд по приемам пищи и в среднем за период. Внести в меню информацию в соответствии с установленной формой	Основное десятидневное меню для детей 3-7 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям;
49.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1788-г/1 от 05.11.2025г. для детей 3-7 лет В основном меню для детей возрастной категории 3-7 лет не соблюдаются требования по массе порций блюд: на завтрак горячее блюдо 100гр (норма 150-200гр), на обед первое блюдо 200/25гр (норма 150-200гр), второе блюдо 60/5гр (норма 70-80гр), второе самостоятельное блюдо 180гр (норма 200-230гр), закуска 70гр (норма 50-60гр.) (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.01.2027	Внести изменения в меню с целью соблюдения массы порций блюд в пределах гигиенического норматива	Основное десятидневное меню для детей 1-3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
50.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике	20.01.2027	Внести изменения в меню с целью соблюдения	Основное десятидневное меню для детей 1-

	Карелия» № 1788-г/1 от 05.11.2025г. для детей 3-7 лет В среднем за 10 дней по всем приемам пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник – 90% от суточной потребности): энергетическая ценность 1798,74 ккал при норме 1620 ккал, содержание белков 57,4г при норме 48,6г, содержание жиров 63,3г при норме 54г, углеводов 255,9г при норме 234,9г – выше нормируемой потребности (нарушение пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		калорийности, содержания белков, жиров и углеводов в пределах гигиенического норматива	3 лет, утвержденное руководителем; Экспертное заключение о соответствии меню обязательным требованиям
51.	Согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1788-г/1 от 05.11.2025г. для детей 3-7 лет Представленные таблицы с набором пищевой продукции за сентябрь, октябрь 2025 г. оформлены без учета требований пп. 8.1.2 п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.01.2027	Вести ведомости контроля за рационом питания в соответствии с установленной формой	Ведомости контроля за рационом питания детей 3-7 лет
52.	Согласно данным протоколов испытаний (измерений) №№ 10-00/26518-03-25, 10-00/26518-04-25 от 13.10.2025г. уровень общей искусственной освещенности в помещениях составляет: в учебном кабинете № 4 (4 класс) составили 263±18 лк, при гигиеническом нормативе – 300 лк; в учебном кабинете № 19 (информатика) составили 242±46 лк, при гигиеническом нормативе – 400 лк; в учебном кабинете № 9 (технология) составили 239±12 лк, при гигиеническом нормативе – 400 лк; в помещении игровой группы «Ягодки» составили – 292±11 лк, при гигиеническом нормативе – 400 лк; в помещении игровой группы «Солнышко» составили – 267±10 лк, при гигиеническом нормативе – 400 лк; (нарушение п. 1.12, пп. 2.8.1, пп. 2.8.5 п. 2.8 СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21)	20.01.2027	Обеспечить уровни искусственного освещения в соответствии с гигиеническими нормативами	Протоколы лабораторных исследований уровней освещенности

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 22.01.2027г.** в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	М.И. Анисимова (инициалы и фамилия)
---	---	--

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 20 25 г. _____
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 10250041000119550893 Дата «30» сентября 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
должностного лица об устранении нарушений
требований технических регламентов**

от 24.11.2025 № 236-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита (учетный номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 10250041000119550893 от «30» сентября 2025 года) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, ул. Дружбы, д. 11

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения требований технических регламентов:

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011);

Руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 1 статьи 34 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, фактический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21, ул. Дружбы, д. 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения требований технических регламентов:

№ п/п	Выявленные нарушения требований технических регламентов с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения требований технических регламентов	Срок устранения выявленного нарушения требований технических регламентов с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения требований технических регламентов	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения требований технических регламентов
В здании детского сада по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дружбы, д. 11				
1.	В холодильнике Indesit складского помещения при температуре - +15°C (согласно показаниям контрольного термометра) осуществлялось хранение масла сливочного (поступило в детский сад утром 09.10.2025г.) и сыра без упаковки производителя в полиэтиленовом пакете (утилизирован). Хранение свежих овощей и фруктов (капуста, морковь, картофель, лук, яблоки, апельсины) осуществлялось в помещении овощного склада при температуре +19°C. Согласно информации, представленной на маркировочных ярлыках морковь и апельсины должны храниться при температуре от 0 до +2°C, яблоки, капуста и лук – от 0°C до +10°C, картофель – от +2°C до +5°C (нарушение ч. 7 ст. 17 гл. 3 ТР ТС 021/2011)	20.01.2027	Хранить продовольственное сырье и пищевую продукцию в помещениях пищеблока в соответствии с условиями температурного режима, установленными производителем	Документы, обеспечивающие прослеживаемость, подтверждающие безопасность и качество продовольственного сырья и пищевой продукции (товарные накладные, декларации о соответствии, маркировочные ярлыки, этикетки); Видеоматериалы с фиксацией устранения нарушения;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 32», ИНН: 1001027960, ОГРН: 1021000544817, юридический адрес: 185009, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского кирпичного завода, д. 21

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Актуальные документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок не позднее 22.01.2027г. в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, факс (8142)79-74-00, эл. почта: sanepid@karelia.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений требований технических регламентов, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия (должность лица, составившего предписание)		М.И. Анисимова (инициалы и фамилия)
---	---	--

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20 25 г. _____
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:

