

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Астраханской
областной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



« 19 »

04

2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «ООШ № 16»


Е.Н. Рахманцева
2021г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 16»**

№ 06-04 от 15 апреля 2021г.

г. Астрахань
2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
сокращенное наименование: МБОУ «ООШ № 16»;
- 1.2. Адрес объекта: **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- **отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1051,9 кв. м;**
 - **котельная, 65,2 кв. м.;**
 - **наличие прилегающего земельного участка: да, 14000 кв. м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1963 г.**; год последнего капитального ремонта: **не проводился;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **не планируется,**
капитального - **не планируется;**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по образованию администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1, 10; 414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29; 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская / Кр. Набережная, д. 43/10А; тел.: 8 (8512) 52-39-85**
эл. почта: oso.kon@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования; дополнительное образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: : на момент обследования дети с инвалидностью следующих категорий: **люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У) получают в школе услуги образования;**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **241;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**До МБОУ «ООШ № 16» можно доехать маршрутными такси маршрутами:
№6с, №139, №140;**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(остановка Школа №16)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **7 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером – **нерегулируемый перекресток, пешеходный переход**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –
нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха -глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: А - универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	прилегающая к зданию	+	+	+	-	+	+	+	+
2	Вход (входы) в здание	+	+	-	-	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	+	-	+	+	+	+
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+/-	+	+	-	+	-	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	+	+	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	+	+	-	+	-	+	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	+	-	-	+	+	-

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1.1-1.3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)		2.1-2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)		3.1-3.11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, Г-п, Г-ч), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч, У)		4.1-4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н) ДЧ-И (О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (О, У, К, Г)		6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в), ДЧ-И (О-н, С-ч), ДУ (К, С-п)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения условно. Сопровождение осуществляется с помощью работников (помощников по уходу) учреждения или законных представителей. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также обозначить назначение кабинетов и организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Выделить контрастно по отношению к калитке ручку для открывания. - Установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи. - Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед входом и лестницей. - Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (информационная табличка) (Текущий ремонт, срок исполнения 2021-2025 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета). - Установить знак, указывающий на доступность входа. - Приобрести и установить мнемосхему. (Текущий ремонт, срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов. - Установить поручни на лестницу, ведущую к эвакуационному выходу

		согласно требованиям. - Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Приобрести перекатной пандус, для обеспечения плавного преодоления порогов высотой 0,014-0,1 м. (Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Приобрести перекатной пандус, для обеспечения плавного преодоления порогов высотой 0,014-0,1 м. -- Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, провести обучение персонала. (Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. (организационные мероприятия. 2021-2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доработать сайт образовательного учреждения. Срок исполнения 2021-2022 гг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11 1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

4.2. Период проведения работ: 2021 -2025 гг

в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 15 " 04 2021 г.

2. Акта обследования объекта: Н акта 06-04 от " 15 " 04 2021 г.

Руководитель рабочей группы




Медведева В.А.

ФИО

Заведующая хозяйством

должность

Члены рабочей группы



Шарифулина Р.М.

ФИО

Председатель ПК

должность



Батунова Н.В.

ФИО

Ответственная по охране труда

Должность

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов



 Н.В.Орлов

Председатель Астраханской
областной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»



Л.С.Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



Анкета к паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
сокращенное наименование: МБОУ «ООШ № 16»;
- 1.2. Адрес объекта: **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- **отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1051,9 кв. м;**
 - **котельная, 65,2 кв. м.;**
 - **наличие прилегающего земельного участка: да, 14000 кв. м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1963 г.**; год последнего капитального ремонта: **не проводился;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **не планируется,**
капитального - **не планируется;**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная;**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по образованию администрации муниципального образования «Город Астрахань»;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Никольская, 1, 10; 414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 29; 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская / Кр. Набережная, д. 43/10А; тел.: 8 (8512) 52-39-85**
эл. почта: oso.kon@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования; дополнительное образование;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте;**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: : на момент обследования дети с инвалидностью следующих категорий: **люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития(У) получают в школе услуги образования;**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **241;**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
**До МБОУ «ООШ № 16» можно доехать маршрутными такси маршрутами:
№6с, №139, №140;**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
(остановка Школа №16)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **7 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером – **нерегулируемый перекресток, пешеходный переход**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –
нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ООШ № 16»

 Рахманцева Е.Н.

«19» «04» 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 06-04

г. Астрахань

«15» «04» 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
сокращенное наименование: МБОУ «ООШ № 16»;
- 1.2. Адрес объекта: **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1051,9 кв. м;
 - котельная, 65,2 кв. м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 14000 кв. м.;
- 1.4. Год постройки здания **1963** г.; год последнего капитального ремонта: **не проводился;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального - не планируется;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Основная общеобразовательная школа № 16»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А;**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №16» предоставляет образовательные услуги начального общего и основного общего образования, финансируемые в рамках муниципального задания, а также дополнительные образовательные услуги.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До МБОУ «ООШ № 16» можно доехать маршрутными такси маршрутами:

№6с, №139, №140;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (остановка Школа №16)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м**;

3.2.2. время движения (пешком): **7 мин**;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **нерегулируемый перекресток, пешеходный переход**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**;

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**;

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: **А** - универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; **Б** - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; **ДУ** - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; **ВНД** - доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1.1-1.3
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)		2.1-2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)		3.1-3.11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, Г-п, Г-ч), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч, У)		4.1-4.10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О-н) ДЧ-И (О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (О, У, К, Г)		6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в), ДЧ-И (О-н, С-ч), ДУ (К, С-п)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный объект социальной инфраструктуры доступен для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения условно. Сопровождение осуществляется с помощью работников (помощников по уходу) учреждения или законных представителей. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также обозначить назначение кабинетов и организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Выделить контрастно по отношению к калитке ручку для открывания. - Организовать стоянку для автотранспорта и выделить 10% машино-мест для автомобилей людей с

		инвалидностью. -Установить кнопку вызова персонала для ситуационной помощи. -Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед входом и лестницами. -Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (информационная табличка) (Текущий ремонт, срок исполнения 2021-2025 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета). - Установить знак, указывающий на доступность входа. - Приобрести и установить мнемосхему. (Текущий ремонт, срок исполнения 2021-2025 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов. - Установить поручни на лестницу, ведущую к эвакуационному выходу согласно требованиям. -Отразить на плане эвакуации пути движения при эвакуации людей с инвалидностью. - Приобрести перекатной пандус, для обеспечения плавного преодоления порогов высотой 0,014-0,1 м. (Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Приобрести перекатной пандус, для обеспечения плавного преодоления порогов высотой 0,014-0,1 м. -- Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, провести обучение персонала. (Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП. 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	-Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. -Обустроить доступный туалет на первом этаже. (Организационные мероприятия. 2021-

		2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доработать сайт образовательного учреждения. Срок исполнения 2021-2022 гг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ : **2021 -2025 гг**

в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: Астраханская областная организация ВОИ;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.
2. Входа (входов) в здание на 7 л.
3. Путей движения в здании на 10 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 7 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 8 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 6 л.

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 45 шт.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы



В.А. Медведева
ФИО


Заведующая хозяйством
должность

Члены рабочей группы



Р.М. Шарифулина
ФИО

Председатель ПК
должность



Н.В. Батунова
ФИО

Ответственная по охране труда
должность

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов


Н.В. Орлов

Д.С. Курбатова

Председатель Астраханской
областной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»


Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 16»,
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане		N фото	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Ручка для открывания на калитке не выделена контрастно.	С-ч, У	Установить П-образную ручку для открывания калитки. Ручку выделить контрастно по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям (СП 59.13330.2016 п.6.4.1)	Текущий ремонт
			Фото 1.1	Отсутствует информационная табличка об учреждении	Все	Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта оборудовать доступными для МГН элементами	Текущий ремонт

					информации об объекте. (п.5.1.1 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт
				Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи.	К Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. При наличии тактильно-визуальной информационной таблички и/или знака доступности объекта данный знак устанавливается под ними. (4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)	Текущий ремонт
				Отсутствует знак объекта (входа).	К Установить знак доступности объекта (входа) для людей с инвалидностью,	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	 Фото 1.2	Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели (ТНУ) перед входом на территорию и лестницей	С-п	Установить предупреждающие тактильные указатели перед входом и лестницей. Предупреждающие указатели должны иметь глубину - протяженность пересекаемой части от 500 до 600 мм и рифления следующего типа: - усеченные конусы, усеченные купола или цилиндры, расположенные в линейном порядке, используемые для обустройства перед лестницами и дверями предупреждающих ТНУ, разрешающих движение в	передвигающихся на креслах-колясках. (4.3.7.1 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования) 	переводящихся на креслах-колясках. (4.3.7.1 ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования)	Текущий ремонт
-----	------------------------------------	------	---	--	-----	--	--	---	----------------

[illegible]

								оборудовать для МГН информации об объекте.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N . фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В		1.1-1.3	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: прилегающая территория доступна частично для всех категорий инвалидов.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N ___ от « 15 » 04 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 16»
416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото 2.1	Отсутствует выделение контрастным цветом краевых ступеней лестницы.	С-ч	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт

					Средства отображения информации знаковые для инвалидов.)	Текущий ремонт	
				О-н	Входная лестница должна быть оборудована опорными двойными поручнями округлого сечения - 90 и 70 см в высоту.	Текущий ремонт	
				С-п	Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	есть	 Фото 2.2	Ширина пандуса составляет 0,87 м.	К, О-н	Ширина пандуса для инвалидных колясок (ширина между поручнями пандуса) регламентируется СП 59.13330.2012 и не может составлять менее 0,9 м.	Разумное приспособление

					вертикальных плоскостях. Диаметр поручня составляет 0,09 м.				0,06 м с завершающими горизонтальными частями, длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) с не травмирующим завершением. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016).	 (по ГОСТ Р 51261-99)  (по ГОСТ Р 51261-99)		Организа ционные меропри ятия
2.3	Входная площадка	есть		Замечаний нет				К, Г-п, Г-ч, С-п, С-ч	Рекомендуется установить знаки, указывающие на доступность объекта. (п. 6.1.7, 6.5.1 СП 59.13330.2016; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019)			
2.4	Двери (входные)	есть	 Фото 2.3	На входных дверях отсутствует указывающий на доступность здания.								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДЧ-И (О), ДП-И (Г, У)		2.1 - 2.5	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением зрения вход в здание доступен при условии оказания посторонней помощи. Рекомендуется изыскать возможность переустройства входной группы.

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**




Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 16»,

416357, Астраханская обл., Икрянинский р-н, р.п. Ильинка, ул. Пионерская, 2А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	N на плане		N фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото 3.1	Ширина створки двери – 67 см., второй створки – 53 см.	К, О-н	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	Организационные мероприятия

				 Фото 3.2	Отсутствуют места отдыха для МПН и их обозначение.	Все	Предусмотреть зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидают посетители, обозначить информационной табличкой. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).	Организационные мероприятия
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть		 Фото 3.3  Фото 3.4	Лестница не оборудована двусторонними поручнями. Высота поручней составляет 0,96 м. Окончания поручней имеют травмирующее окончание.	О-в, О-н С-ч, С-п	Установить поручни согласно требованиям. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. (6.2.11 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт