



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области

**ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
г. ЛИПЕЦКА**

ул. Фрунзе, 4, г. Липецк, 398000

30

.09.2014

№

10д/14

Директору МАУ ДО ЦД
(Ю)ТТ «Новолипецкий»
г. Липецка

Сапронову С.Н.

пр. 60 лет СССР, д. 14,
г. Липецка

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федерального закона № 69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» и законодательства, направленного на противодействие терроризму

Прокуратурой Октябрьского района г. Липецка по заданию прокуратуры Липецкой области проведена проверка соблюдения на объектах массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, объектов повышенной опасности, действующего законодательства, направленного на противодействие терроризму и защиту объектов жизнеобеспечения от угрозы терроризма, в том числе законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35 – ФЗ от 06.03.2006 года устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно положениям статьи 2 данного закона противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, системность и комплексное использование политических, информационных, пропагандистских, социально – экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, приоритет мер предупреждения терроризма и т.д.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Таким образом, обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений способствует в определенной степени предупреждению терроризма, снижению последствий террористических

ВГ №002151

актов.

Так, по результатам проведенной 30.09.2014 г. в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества «Новолипецкий» г. Липецка, расположенном по адресу: г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 14, проверки выявлены следующие нарушения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 и иных норм действующего законодательства о пожарной безопасности:

1. запорные устройства дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их открытия изнутри и без использования ключа – нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

2. допущено загромождение эвакуационного пути ведущего к эвакуационному выходу на первом этаже – нарушение пп. "б" п. 36 Правил;

3. на пожарном посту отсутствуют фонари – нарушение п. 65 Правил;

4. коврик на пути эвакуации (центральный вход) из МАУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Новолипецкий» г. Липецка не прикреплен к полу - нарушение п. 39 Правил;

5. пожарный рукав на втором этаже не присоединен к пожарному крану и пожарному стволу – нарушение требований п. 57 Правил;

6. пожарные шкафы, применяемые для размещения пожарного инвентаря (пожарных кранов) - выполнены из горючих материалов - нарушение статьи 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

7. на первом этаже произведена фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении (без использования устройств, автоматически срабатывающих при пожаре) - нарушение пп. "г" пункта 36 Правил.

Указанные нарушения являются существенными, поскольку невыполнение правил пожарной безопасности, ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей МАУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Новолипецкий» г. Липецка, их имущество и имущество организаций, расположенных в соседних помещениях, а также существенно увеличивает риск совершения террористических актов.

Причинами выявленных при проведении проверки нарушений являются недостаточное знание, либо неправильное применение норм действующего законодательства, регулирующего вопросы пожарной безопасности, лиц, ответственных за данное направление деятельности в МАУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Новолипецкий» г. Липецка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, направленного на противодействие терроризму, в том числе законодательства о пожарной безопасности, их причин и условий им способствующих, для чего:

- устранить указанные в представлении нарушения законодательства.
- усилить контроль на данном направлении со стороны руководства;
- с сотрудниками МАУ ДО ЦД (Ю)ТТ «Новолипецкий» г. Липецка провести дополнительные занятия по изучению требований законодательства в указанной сфере и в дальнейшем практиковать их периодическое проведение;

- обеспечить в дальнейшем неукоснительное соблюдение требований Федеральных законов № 35 – ФЗ от 06.03.2006 года «О противодействии терроризму», № 69 – ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», № 16 – ФЗ от 09.02.2007 года «О транспортной безопасности».

2. Провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства, направленного на противодействие терроризму.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в прокуратуру Октябрьского района г. Липецка в установленный законом месячный срок¹.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса



С.Ю. Щеколдин

¹ В случае неисполнения требований, изложенных в указанном представлении, в установленный законом срок Вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.