



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»**  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации №РА.RU.710064 от 10.06.2015 г.

390046 г.Рязань, ул. Свободы, д.89, телефон/факс: (4912) 25-58-02, e-mail: post 62@cgerzn.ru

**Отдел инспекции филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе».**

391300 Рязанская область, Касимов ул. Набережная, 42, Телефон/факс (49131) 4-45-61, e-mail: [gigepid.kasimov@mail.ru](mailto:gigepid.kasimov@mail.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала

Е.Б. Харламова

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 2023 ОИ-К/73

«30» мая 2023г.

1. Объект санитарно-эпидемиологической экспертизы: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма».
2. Фактический адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Ленина, д. 53Г
3. Юридический адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Ленина, д. 53Г
4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
  - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.;
  - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
  - Устав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №319 от 31 марта 2011 г.;
  - Заявка директора ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» № ОИ-К/73 от 16.05.2023г.



Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9, ч.5 ст. 26.4 КоАП РФ мне разъяснены.  
Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждена.

Должность: заведующая санитарно – гигиеническим отделением, врач по общей гигиене  
Родионова Инга Ивановна \_\_\_\_\_ подпись

Дата проведения экспертизы (начало и окончание): с 16.05.2023г по 30.05.2023г.

5. Рассмотрев представленные документы и оценив санитарно-эпидемиологическую ситуацию на месте (акт санитарно-эпидемиологического обследования №65/К от 26.05.2023г., протоколы испытаний: № К 972 от 13.03.2023г, № К 973 от 13.03.2023г, № К 335 от 13.02.2023г, № К 334 от 13.02.2023г, № К 2187 от 28.04.2023г, № К 2188 от 28.04.2023г, № К 984-К 993 от 10.03.2023г, № К 974-К 983 от 13.03.2023г, № № К 81-мкл от 26.04.2023 г, № К 73-осв от 26.04.2023 г функционального отдела ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» (аттестат аккредитации № RA. RU.21CG87 от 15.07.2015г)

установлено:

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма», фактический адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Ленина, д. 53Г. Директор Умнов Андрей Владимирович, тел. 8-49131-91-7-00.

ИНН 6204009073

КПП 620401001

ОГРН 1146226000590

Здание типовое, трехэтажное, построено и введено в эксплуатацию в 2014г. Здание размещено в селитебной зоне р.п. Елатьма. Общая площадь земельного участка 17046 м<sup>2</sup>. Общая площадь здания 3917,6 м<sup>2</sup>. Территория ограждена секционным металлическим забором, высотой 2,5м. В вечернее время территория освещается светодиодными лампами у входов и по периметру установлены 18 столбов, из них 11 столбов со светодиодными лампами и 7 столбов с металл галогеновыми лампами. На территории предусмотрена стоянка автотранспорта работающего персонала, которая имеет асфальтное покрытие. Автостоянка для посетителей за территорией школы. Прилегающая территория благоустроена и озеленена. На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, где установлены 2 металлических контейнера с крышками, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Эко-Пронск» №03838-ЮЛ-2023 от 09.01.2023г.

Водоснабжение – централизованное от водопроводных сетей МКП «Елатомское ЖКХ» (ИНН 6204009468, КПП 620401001), договор №1-Е от 09.01.2023г.

Канализование – центральное (договор с ИП Кадырова Т. Н. №2 от 09.01.2023г , ОГРН 319623400016692, ИНН 620417331364).

Горячее водоснабжение и отопление - от собственной газовой котельной, расположенной в отдельно стоящем кирпичном здании (площадь 44,4м<sup>2</sup>).

Вентиляция – естественная через фрамуги и механическая приточно-вытяжная. Представлен акт ревизии системы вентиляции по договору № 105 от 27.03.2023г с ИП Костиной О. В., лицензия 62-06—2012-002628, ИНН 622660784160, КПП 622601001.

Освещение – естественное за счет оконных световых проемов и искусственное освещение представленное светодиодными лампами, освещение в универсальном зале и бассейне галогеновые лампы.



Питьевой режим – установлены кулеры, и кипяченая вода через фитобар, количество одноразовых стаканчиков достаточно, имеются контейнеры для сбора одноразовых стаканов, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Режим работы ГАУ ДО РО «СШ «Елатьма» с 9:00ч до 21:00ч. Дети до 16 лет занятия проводятся до 20<sup>00</sup>ч, с 16 лет до 21<sup>00</sup>ч, что соответствует п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Спортивная школа планирует проводить образовательную деятельность детей и подростков, взрослых по 8 видам спортивной подготовки: лыжные гонки (количество групп 3, минимальная наполняемость 10 человек, максимальная 14 человек), плавание (количество групп 4, минимальная наполняемость 12 человек, максимальная 18 человек), легкая атлетика (количество групп 3, минимальная наполняемость 11 человек, максимальная 13 человек), баскетбол (количество групп 2, минимальная наполняемость 10 человек, максимальная 15 человек), волейбол (количество групп 1, количество детей 15 человек), дзюдо (количество групп 5, минимальная наполняемость 7 человек, максимальная 12 человек), тяжелая атлетика (количество групп 3, минимальная наполняемость 6 человек, максимальная 11 человек), спортивная подготовка лиц с интеллектуальными нарушениями (количество групп 3 по 10 человек), спортивно-оздоровительные группы (количество групп 14, минимальная наполняемость 7 человек, максимальная 20 человек).

Сформировано 38 групп, общая численность 436 человек. Зачисление детей производится с учетом возраста по видам спорта. Продолжительность 1 тренировочного занятия на этапах спортивной подготовки не превышает 1,5ч в день. После занятий в школе перерыв не менее 45мин, во время занятий предоставляется перерыв 10мин для отдыха детей, во время перерыва проводится проветривание помещений. В программе спортивной подготовки могут использоваться другие диапазоны продолжительности времени тренировки и перерывов с учетом специфики видов спорта. Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-эпидемиологических норм. Занятия проводятся по группам или подгруппам. К занятиям допускаются дети, имеющие медицинское заключение о состоянии здоровья, на основании письменного заявления родителей. Проводят комплектование групп из обучающихся различных годов обучения и разной подготовленности.

**На первом этаже здания размещаются следующие помещения:**

- Универсальный спортивный зал S-777 м<sup>2</sup>;
- Бассейн S -385,1 м<sup>2</sup>
- Медицинский кабинет S-12,2 м<sup>2</sup>;
- Раздевалка женская (спортзал) S-43,5 м<sup>2</sup>
- Раздевалка мужская (спортзал) S-42 м<sup>2</sup>
- Раздевалка мужская (бассейн)S-26,9 м<sup>2</sup>;
- Раздевалка женская (бассейн) S-27,7 м<sup>2</sup>;
- Инвентарная S-21 м<sup>2</sup>;
- Инвентарная S-19,2 м<sup>2</sup>;
- Инвентарная S-10,3 м<sup>2</sup>;
- Вестибюль с гардеробной S-74,1 м<sup>2</sup>;

**На втором этаже расположены:**

- Тренажерный зал S-96,9 м<sup>2</sup>
- Снарядная S-8,4 м<sup>2</sup>;
- Раздевалка женская S-21 м<sup>2</sup>
- Раздевалка мужская S-21 м<sup>2</sup>
- Фито-бар S-32,5 м<sup>2</sup>;

**На третьем этаже расположены:**

- Борцовский зал S-232,7 м<sup>2</sup>;
- Снарядная S-7,5 м<sup>2</sup>;
- Раздевалка женская S-21 м<sup>2</sup>;



- Раздевалка мужская S-32,2 м<sup>2</sup>;
- Хореографический зал S-44,8 м<sup>2</sup>.

**Универсальный спортивный зал S-777 м<sup>2</sup>** предназначен для проведения занятий по мини футболу, баскетболу и волейболу. Отделка спортивного зала: стены покрашены, на полу четырехслойный паркет, потолок металлический профлист. На окнах сетка, отопительные приборы не выступают и находятся в нише из гипсокартона. Оборудование спортивного зала – баскетбольные кольца, футбольные ворота, стойки для волейбола, две шведские стенки, две передвижные баскетбольные фермы.

На 1-ом этаже расположены 2 раздевалки мужская и женская (S-42 м<sup>2</sup> и S-43,5 м<sup>2</sup> соответственно). В каждой раздевалке раздевальная, где установлены 20 металлических шкафчиков и скамейки, душевая на 4 кабины и 1 туалет. Туалет и душевая: стены и пол выложены плиткой, потолок в душевой - металлические панели, в туалете – подвесной. В раздевалке на стене декоративная штукатурка, на полу плитка, потолок подвесной. В раздевалке 1 умывальная раковина с подводом горячей и холодной воды через смесители, 1 поддон для мытья ног. В санузле имеется туалетная комната, где установлен 1 унитаз, имеется ведро для сбора мусора, держатель для туалетной бумаги. В зоне умывания установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина обеспечена жидким мылом и кожным антисептиком в пластиковых упаковках с дозатором. Для сушки рук используются бумажные полотенца.

#### **Бассейн**

Бассейн находится на 1-ом этаже. В бассейне 4 дорожки по 25 метров. S- зеркала воды 212,5м<sup>2</sup>. Максимальное количество занимающихся в бассейне по 6 человек на каждой дорожке, таким образом площадь водного зеркала на одного занимающегося плаванием будет составлять 8,9м<sup>2</sup>, что соответствует приложению 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20).

Покрытие чаши бассейна аркогран – 2000. Обходные дорожки выложены плиткой, стены и потолок металлоконструкции, стены на высоту 3м. выложены плиткой, далее обиты сэндвич панелями. Отопление в зале бассейна за счет отопительных радиаторов и теплый пол вокруг чаши бассейна. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности продвижение посетителей осуществляется по схеме – гардероб, раздевальная, душевая, ножная ванна, ванна бассейна.

По характеру водообмена, бассейн рециркуляционного типа. Рециркуляция бассейновой воды осуществляется следующим образом: загрязненная вода бассейна, нагнетаемая чистой очищенной водой, подаваемая через 14 донных форсунок вытесняется в переливной желоб. По отводящим трубопроводам вода самотеком попадает в приемный резервуар. Из емкости вода подается насосами на песчаный фильтр. На всасывающей части установлен предварительный фильтр, задерживающий более крупные частицы и волосы. После механической очистки, вода обрабатывается ультрафиолетом (установка дезинфекции воды УФ излучением ОДВ-50), подогревается, производится выравнивание уровня pH и свободного хлора.

В системе водоподготовки бассейна применяется станция автоматического контроля качества воды DOZBOX MK 002-4/4PRO, которая обеспечивает:

1. измерение и индикацию в постоянном режиме уровня pH;
2. дозацию в автоматическом режиме
  - хлорсодержащего реагента
  - реагента для уменьшения/увеличения уровня pH

Представлен договор на проведение производственного контроля воды в бассейне с функциональным отделом ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» №38 от 25.01.2023г. Представлены протоколы



№ К 972 от 13.03.2023г, № К 973 от 13.03.2023г, № К 335 от 13.02.2023г, № К 334 от 13.02.2023г, № К 2187 от 28.04.2023г, № К 2188 от 28.04.2023г. Вода плавательного бассейна соответствует требованиям т. 3.10 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21).

В бассейне 2 раздевалки (мужская- S-26,9 м<sup>2</sup>, женская- S-27,7 м<sup>2</sup>). В каждой раздевалке имеется раздевальная на 20 металлических шкафчиков, душевая на 4 кабины и туалет. Отделка душевой и туалета: стены и пол выложены плиткой, потолок в душевой отделан металлическими панелями, в туалете – подвесной. В раздевальне: стены отделаны декоративной штукатуркой, на полу плитка, потолок подвесной. В раздевальне установлена 1 умывальная раковина и поддон для мытья ног с подводом горячей и холодной воды через смесители. В санузле имеется туалетная комната, где установлен 1 унитаз, имеется ведро для сбора мусора, держатель для туалетной бумаги. В зоне умывания установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина обеспечена жидким мылом и кожным антисептиком в пластиковых упаковках с дозатором. Для сушки рук используются бумажные полотенца.

Уборка помещений бассейна проводится штатными сотрудниками. Для оценки эффективности текущей уборки, дезинфекции помещений и инвентаря проводится анализ смывов, что соответствует п. 6.2.35 СП 2.1.3678-20 (протоколы № К 984-К 993 от 10.03.2023г, № К 974-К 983 от 13.03.2023г). В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется лабораторный контроль за параметрами микроклимата и уровнем искусственной освещенности с кратностью установленной программой производственного контроля, что соответствует п. 6.2.31 СП 2.1.3678-20 (протокол № К 81-мкл от 26.04.2023 г, № К 73-осв от 26.04.2023 г). Уровень искусственной освещенности в представленных протоколах лабораторных испытаний соответствует требованиям т. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. Параметры микроклимата в представленных протоколах лабораторных испытаний соответствует требованиям т. 5.31 и т. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

**Тренажерный зал S-96,9м<sup>2</sup>.** Отделка тренажерного зала: стены покрашены алкидной краской, потолок подвесной, на полу линолеум. В зале установлены следующие тренажеры:

- Тренажер тяга сверху/гребля;
- Тренажер баттерфляй/задняя дельта, IF 8122;
- Тренажер сведение/разведение ног, IF8116, AEROFIT;
- Тренажер разгибание ног IF8105;
- Тренажер сгибание ног сидя, IF8106;
- Тренажер голень стоя и приседание, GSGL-360;
- Тренажер кроссовер, GDCC200G;
- Тренажер машина Смита+силовая стойка под штангу, GS-348Q;
- Тренажер жим ногами+гакк-машина, GLPH-1100;
- Тренажер гребная тяга с упором в наклоне, IT7019;
- Тренажер тяга к себе сидя с упором в грудь, GSRM-40;
- Тренажер горизонтальная скамья, GFB-350;
- Тренажер скамья с изменяемым углом наклона, GFI-21;
- Тренажер профессиональная скамья наклонного жима штанги лежа, SIB-359G;
- Тренажер профессиональная скамья для вертикального жима штанги, SPB-368G;
- Тренажер скамья для пресса с изменяемым углом, GAB-60;
- Тренажер вертикальная стойка «пресс+брусья+турник»,GKR-82;
- Тренажер скамья Скотта, GPCB-329;
- Тренажер арка для жимов и приседов, GPR-78;
- Тренажер римский стул+гипперэкстензия, GRCH-322;
- Помост усиленный для занятий тяжелой атлетикой;



– Комплект прорезиненных и обычных дисков.

На этаже имеются 2 раздевалки: мужская S-21 м<sup>2</sup> и женская S-21 м<sup>2</sup>. В каждой раздевалке имеется раздевальная на 20 металлических шкафчиков, душевая на 2 кабины и туалет. Отделка душевой и туалета: стены и пол выложены плиткой, потолок в душевой отделан металлическими панелями, в туалете – подвесной. В раздевальне: стены отделаны декоративной штукатуркой, на полу плитка, потолок подвесной. В раздевальне установлена 1 умывальная раковина и поддон для мытья ног с подводом горячей и холодной воды через смесители. В санузле имеется туалетная комната, где установлен 1 унитаз, имеется ведро для сбора мусора, держатель для туалетной бумаги. В зоне умывания установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина обеспечена жидким мылом и кожным антисептиком в пластиковых упаковках с дозатором. Для сушки рук используются бумажные полотенца.

**Борцовский зал** S-232,7 м<sup>2</sup>. Отделка помещений: стены покрашены алкидной краской, потолок подвесной. На полу линолеум (застелен татами). Оборудование борцовского зала: большие и малые груши, манекены для отработки удара, шведская стенка, маты.

**Хореографический зал** S-44,8 м<sup>2</sup>. Отделка помещений: стены покрашены алкидной краской, потолок подвесной. На полу линолеум. В зале установлена балетная перекладка на высоте 1,0 м. от пола и от стены на расстоянии 0,3 м. Одна стена оборудована зеркалами. Для борцовского и хореографического зала имеются 2 раздевалки: мужская S-32,2 м<sup>2</sup> и женская S-21 м<sup>2</sup>. В каждой раздевалке имеется раздевальная на 20 металлических шкафчиков, душевая на 3 кабины и туалет. Отделка душевой и туалета: стены и пол выложены плиткой, потолок в душевой отделан металлическими панелями, в туалете – подвесной. В раздевальне: стены отделаны декоративной штукатуркой, на полу плитка, потолок подвесной. В раздевальне установлена 1 умывальная раковина и поддон для мытья ног с подводом горячей и холодной воды через смесители. В санузле имеется туалетная комната, где установлен 1 унитаз, имеется ведро для сбора мусора, держатель для туалетной бумаги. В зоне умывания установлена 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Умывальная раковина обеспечена жидким мылом и кожным антисептиком в пластиковых упаковках с дозатором. Для сушки рук используются бумажные полотенца.

В соответствии с программой производственного контроля проводятся измерения параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности в спортивных залах (протокол № К 81-мкл от 26.04.2023г, № К 73-осв от 26.04.2023г). Уровень искусственной освещенности в представленных протоколах лабораторных испытаний соответствует требованиям т. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. Параметры микроклимата в представленных протоколах лабораторных испытаний соответствуют требованиям т. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

#### **Медицинская комната**

Оснащение: медицинский холодильник, кушетка, ширма медицинская, раковина с подводкой горячей и холодной воды, шкаф для медикаментов, 2 манипуляционных столика, стерилизатор воздушный ГП-80 1 шт., рециркулятор АРУБ-3-5 «Кронт», рабочий письменный стол и 2 стула, дифибрилятор, ростомер, весы напольные, электрокардиограф, аппарат для измерения давления, гигрометр психрометрический ВИТ-2 (поверка действительна до 22.03.2025г). Отделка: на полу плитка, потолок – подвесной типа «Армстронг», стены – панели ПВХ. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО41-01183-62/00314926 от 19.03.2019г.

#### **Вестибюль и гардеробная**


В гардеробной для посетителей установлены металлические стойки с крючками на 101 человека. Отделка вестибюля – на полу керамогранитная плитка, стены декоративная штукатурка, потолок подвесной типа «Армстронг». В вестибюле установлено 3 сушуара.



Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении, оборудованным поддоном для набора воды с подводом горячей и холодной воды.

6. Заключение по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления дополнительной образовательной деятельности по спортивной подготовке детей и взрослых Государственного автономного учреждения дополнительного образования Рязанской области «Спортивная школа «Елатьма», расположенного по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Ленина, д. 53Г **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Заведующий санитарно - гигиеническим  
отделением - врач по общей гигиене



И.И. Родионова