

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОХТОМСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
(МБОУ «Вохтомская ОШ»)
ул.Школьная, д.7, п. Фоминский
Коношский район,
Архангельская область 164040
тел./факс (881858) 4-21-46
e-mail: vohtomica@yandex.ru
<http://vohtomica.nubex.ru>
ОЖПО 51772158 ; ОГРН 1022901320100
ИНН/КПП 2912003690/291201001

Управление Роспотребнадзора по
Архангельской области
Вельский территориальный отдел

«Об » сентября 2021г. № 61

Устранение выявленных нарушений
по предписанию № 1350/2019 -пр. от 07.10.2019г.

(СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – до 02 сентября 2021г.)

№ п/п	Выявленное нарушение	Отметка об исполнении
МБОУ «Вохтомская ОШ»		
1	Обеспечить при отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения, бесперебойную подачу воды в помещения пищеблока и санитарные узлы	Исполнено частично. Бесперебойная подача воды в помещение пищеблока - исполнено. В санитарные узлы подачу воды обеспечить невозможно ввиду отсутствия технических условий.
2	Оборудовать при отсутствии централизованных систем водоснабжения в населенном пункте, внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодцев, каптажей	Исполнено.
3	Оборудовать в помещении для приема пищи обучающимися раковину для мытья рук с подводкой к ней холодной и горячей воды через смеситель и подсоединенной к канализации	Исполнено.



И.о. директора МБОУ «Вохтомская ОШ»

Сидорова

Т.С. Сидорова