


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» апреля 2024 г., 29240061000210075616

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского
районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» апреля 2024 г., № 2404/511-29/123/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, пер Совхозный, Дом 24, 88183862445, e-mail:
ogpn16arh@29.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 08 » апреля 2024 г., учетный номер 29240061000210075616.

(указывается дата проведения визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович, e-mail: ogpn16arh@29.mchs.gov.ru, телефон: +78183862445

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящего состава инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, мкр Каргополь-2, ул Лесная д.2, стр.1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемого лицом деятельности или адрес (местоположение) муниципального государственного объекта контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ", адрес юридического лица: 164232, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЯНДОМСКИЙ, ТЕР. СПЕЦШКОЛА, СТР. 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Пожарный кран на втором этаже не укомплектован ручным пожарным стволом.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

2. На объекте защиты отсутствует договор на работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его

ГБОУАО «Няндомско
СПЕЦ. УЧ. ВОСП. УЧРЕЖДЕ-
НИЕ»
№ 218 от 09.04.2024

наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

3. Директор Кротова Н.В и руководитель режимной службы и безопасности учреждения Ермолин А.Ю не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 1 Категорий лиц, Подпункт б, Прочее приложение № 3. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 18.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица, осуществляющие трудовую и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления, общественных объединениях, юридических лицах, должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.10.2024
4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара эксплуатируются сверх срока службы, предусмотренного паспортом изделия
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 6 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного.
Срок устранения нарушения:
01.10.2024
5. На 2 этаже эксплуатируются 6 светильников без колпаков (рассеивателей).
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
01.10.2024
6. В здании класса функциональной опасности Ф 1.1 не обеспечивается автоматическое дублирование сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
Срок устранения нарушения:
01.10.2024
7. В здании для проживания обучающихся на 1,2,3 этажах отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей. На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, на 1,2,3 этажах отсутствуют приспособления для самозакрывания.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
01.10.2024
8. На 3 этаже демонтированы 14 датчиков пожарной сигнализации

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

9. При проверки на работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, указанная система не работоспособна

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.10.2024

Срок устранения нарушения: указать наименование обязательного требования (с указанием об обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, который установленное нарушенное обязательное требование, с ссылкой на законодательство и доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович



(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, наименование руководителя или органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович, e-mail: ogpn16arh@29.mchs.gov.ru, телефон: +78183862445

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя в режиме своего лица, подписавшего предписание, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «08» апреля 2024 г.

Макаров *Корова Н.В.*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» апреля 2024 г., 29240061000210075616

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского
районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Архангельской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, пер Совхозный, Дом 24, тел. 88183862445, e-mail:
ogpn16arh@29.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)

от « 08 » апреля 2024 г. № 2404/511-29/123/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"НЯНДОМСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ", адрес юридического лица: 164232,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЯНДОМСКИЙ, ТЕР. СПЕЦШКОЛА, СТ. 2

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Архангельская, р-н Няндомский, г Няндомы, мкр Каргополь-2, ул Лесная д.2, стр.1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Разъяснение обязательных требований пожарной безопасности, установленных: 1. Статьями 1, 2, 4, 5, 6, 103-105, главами 14-22, 26, 30, 31, таблицами 3, 12-25, 27-30 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", документами в области стандартизации и их структурными единицами, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», содержащихся в перечне, утвержденном приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Статьями 20, 21, 25 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 3. Пунктами 5-8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 N 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска". 4. Правилами оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 №1325. 5. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 6. Пунктами 3-15 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 №1464. 7. Приложениями №1, 2, 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указаний программ и

РЕУ АРХАНГЕЛЬСКО
СПЕЦ. УЧ. ВОСП. УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЕ»

№ 128 от 09.04.2024

категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Архангельской области по пожарному надзору) Макаров Максим Вячеславович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6A556076B20ABF13FD63649AF665D66D
Выдана: Макаров Максим Вячеславович
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

подпись