

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) : *Системы оповещения людей о пожаре*
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

От Исполнителя: *Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг»*
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр».*

расположенного по адресу: *628210 ХМАО-ЮГРА, Кондинский район, пгт .Кондинское ул.Совхозная, 20 тел/факс (34677) 22-0-36,22-1-36, 21-2-76*

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с
«13» декабря 2016 года по «13» декабря 2016 года

на основании лицензии МЧС России от *«29» мая 2014 года. № 66-Б/00095*

в соответствии с проектом № отсутствует, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: *Система оповещения людей о пожаре работает стабильно.*
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор ООО «Стройторг»

Пархоменко И.Л.

(фамилия и инициалы представителя исполнителя (лицензиата)



«13» декабря 2016 года

(подпись)
М.П.

Директор:

Лукашеня В.А.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)



(подпись)
М.П.

АКТ
проверки работоспособности
(проведения работ по техническому обслуживанию)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) : Автоматической пожарной сигнализации
(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

От Исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Стройторг»
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр».

расположенного по адресу: 628210 ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт .Кондинское ул.Совхозная, 20 тел/факс (34677) 22-0-36,22-1-36, 21-2-76

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с
«13» декабря 2016 года по «13» декабря 2016 года

на основании лицензии МЧС России от «29» мая 2014 года. № 66-Б/00095

в соответствии с проектом № отсутствует, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Автоматическая пожарная сигнализация работает в штатном автоматическом режиме.
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор ООО « Стройторг »

Директор:

Пархоменко И.Л.

(фамилия и инициалы представителя исполнителя (лицензиата)

Лукашеня В.А.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

«13» декабря 2016 года

(подпись)

М.П.



«13» декабря 2016 года

(подпись)

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ ДО Кондинский УЦ

В.А. Лукашена

« 19 » октября

2016г.



АКТ

проверки состояния учебных корпусов и гаража учебного центра на обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности

п. Кондинское

« 19 » октября 2016г.

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председатель комиссии- Юганов С.А.- старший мастер, Зинченко А.А.- слесарь-сантехник, Аввакумов Е.Г.- слесарь-электромонтер по ремонту электрооборудования, Бушманов В.Г.- председатель ПК провели проверку состояния учебного центра по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности.

В результате осмотра выявлено следующее:

1. Автоматическая пожарная сигнализация и тревожная кнопка находятся в исправном состоянии.
2. Средства пожаротушения имеются во всех помещениях учебных корпусов и гараже, находятся в исправном состоянии и размещены на штатных, доступных работающим, местах.
3. Пути эвакуации свободные, доступны на случай чрезвычайной ситуации.
4. Чердачные помещения закрыты на замки, посторонних предметов не обнаружено.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Юганов
Зинченко
Аввакумов
Бушманов

С.А. Юганов
А.А. Зинченко
Е.Г. Аввакумов
В.Г. Бушманов

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ ДО Кондинский УЦ

В.А. Лукашена

2016г.



АКТ
проверки первичных средств пожаротушения

п. Кондинское

«19» декабря 2016г.

Комиссия, в составе председателя заместителя директора по учебно производственной работе Юганова С.А., членов комиссии: Зинченко А.А.- слесарь-сантехник, Аввакумова Е.Г.- слесаря-электромонтера, Бушманов В.Г.- председатель ПК составила настоящий акт о следующем:

19 декабря 2016 года комиссия проверила размещение и состояние первичных средств пожаротушения. В результате проверки выявлено, что учебный корпус №1, учебный корпус №2, гараж укомплектованы огнетушителями, соответственно 4, 9, 7 штук. Всего установлено на штатных местах 20 штук. Из них: 17 имеют срок эксплуатации от 2 до 4 лет. Оснащенность зданий огнетушителями, их размещение соответствует требованиям пожарной безопасности. Все огнетушители имеют паспорта, сертификат соответствия, на каждый из них заведен эксплуатационный паспорт.

В боксах гаража имеются ящики с песком, установленные в доступных местах и укомплектованы лопатами.

На территории установлены и укомплектованы соответствующим инвентарем два противопожарных щита

Комиссия считает, что первичные средства пожаротушения соответствуют требованиям Правил противопожарного режима РФ.

Председатель комиссии

Юганов С.А.

Зинченко А.А.

Аввакумов Е.Г.

Бушманов В.Г.