

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел. 8 (499) 742 – 07 – 72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу**

(наименование органа государственного надзора)

МО г.Сергиев Посад ул.Центральная д.2 тел. 8(926) 961-24-88

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №66/1/45

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**

«Детский сад комбинированного вида №15»

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 66 от «29» марта 2021г.

начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу

Ананичева А.В.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 14 часов 00 минут "01" апреля 2021 года,

до 13 часов 00 минут "22" апреля 2021 года

проведена плановая выездная проверка по адресу:

141321, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ,

город Краснозаводск, улица Трудовые резервы, дом 8-а

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области Мартяновой Ольгой Анатольевной

совместно с **Заведующая Листопадская Ольга Владимировна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.	(п. 54 ПП 1479) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.03.2022	

2.	конструкция пожарной лестницы не о грунтована и не окрашена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032	(п. 5.5, ГОСТ Р 53254-2009; п.17, ПП 1479); 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.03.2022	
3.	не все выходы оборудованы табло «Выход», системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях в соответствии с НПБ 104-2003	(ФЗ-123, ст. 4 ст. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, НПБ 104-2003)	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Сергиево-Посадскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Московской области
Мартьянова Ольга Анатольевна



«22» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получило
Заведующая Листопадская Ольга Владимировна



«22» апреля 2021г.