



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail: mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163062 г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел. / факс 69-39-49, E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Подписание № 53/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93" (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 93), ИНН 2901041750, ОГРН 1022900534062, юридический адрес: 163039, Архангельская обл., г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 135.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 26 февраля 2020 года № 53 Семенова Дмитрия Алексеевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 марта по 02 июня 2020 года Ураго Олесея Николаевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здания общественного назначения (здания детского сада), расположенного по адресу: 163039, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Вторая линия, д. 10, корп. 1, объекту защиты присвоена категория чрезвычайно высокого риска,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Ракитиной Любовью Сергеевной – директором МБОУ СШ № 93

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	На путях эвакуации у центрального выхода установлена рамка металлодетектора шириной 0,73м.	ст. 4, ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ); п.4.6 СНиП II-2-80 (п.5.2.14. СП 1.13130.2009).	01.06.2021	
2.	В помещении зала, где проводятся спортивные занятия для детей, в связи с чем имеется опасность механического повреждения извещателей (дымовых, речевых, световых табло), не предусмотрены защитные конструкции, не нарушающие их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	ст.4, ст.54, ст.103 123-ФЗ; п.12.25 НПБ 88-2001 (п.13.3.13 СП 5.13130.2009)	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ураго Олеся Николаевна – старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
– государственный инспектор г.Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору

"02" июня 2020 года

Предписание для исполнения получила:
Ракитина Любовь Сергеевна –
директор МБОУ СШ №93

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

" 02 " июня 2020 года



Ракитина
(подпись)