



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 65-14-94, E-Mail: mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163062 г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел. / факс 69-39-49, E-mail: [nadzorah@yandex.ru](mailto:nadzorarh@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 54/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93" (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 93), ИНН 2901041750, ОГРН 1022900534062, юридический адрес: 163039, Архангельская обл., г.Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 135.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого

возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 26 февраля 2020 года № 54 Семенова Дмитрия Алексеевича – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 марта по 02 июня 2020 года Ураго Олесей Николаевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г.Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здания общественного назначения (здания детского сада), расположенного по адресу: 163048, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Центральная, д.22, объекту защиты присвоена категория чрезвычайно высокого риска,

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Ракитиной Любовью Сергеевной – директором МБОУ СШ №93, Калининой Мариной Николаевной – заместителем директора МБОУ СШ №93 по административно-хозяйственной работе

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из групп (при числе эвакуирующихся более 15 человек) составляет менее 1,2 м (фактически 1,12, 1,11 м).	ст. 4, ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее № 123-ФЗ); п.5.2.14. СП 1.13130.2009.	01.06.2021	
2.	Не определены категории (отсутствуют расчёты) по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях данных помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. (помещение прачечной).	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 – далее ППР в РФ; п.4.2, п. 5.1, п. 5.2 СП 12.13130.2009.	01.06.2021	
3.	Соединительные линии системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. При проверке функции контроля линий речевого оповещения было произведено размыкание клеммных колодок оповещателей (фактической разрыв линии) при этом сигнал о неисправности на приборы контроля и управления не поступил.	ст.4, ч. 5 ст. 83 № 123-ФЗ; п.3.4. СП 3.13130.2009	01.06.2021	
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости: в ограждающей стене, между помещениями прачечной (Ф 5.1) и спортивным залом (Ф1.1) расположен стеклопакет в ПВХ переплете.	ст.4, ст.59, ст.88 №123-ФЗ (п. 7.1, п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*).	01.06.2021	
5.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5м.	ст.4 №123-ФЗ; п.13.15.15 СП 5.13130.2009	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ураго Олеся Николаевна – старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
– государственный инспектор г.Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору



"02" июня 2020 года

Предписание для исполнения получила:

Ракитина Любовь Сергеевна –
директор МБОУ СШ №93

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

" 02 " июня 2020 года