

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №26 г. Челябинска»
(МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска»)
г. Челябинск 454030 ул. Александра Шмакова, 25 тел. 8 (351) 245-25-31,
электронная почта: madou26@list.ru

Исх. № 285 от 24.12.2021

Заместителю главного
государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному надзору
Е. В. Бухарову

Ответ на представление.

В ответ на представление № 035024 от 21.12.2021 сообщаем следующее:
выявленные нарушения в ходе проводимой проверки устранены в полном
объеме, а именно:

- установлена дверь эвакуационного выхода в групповой ячейке «Дельфинчик» на первом этаже, ведущая на улицу (открывается по направлению выхода из группы);
- установлена дверь эвакуационного выхода в групповой ячейке «Осьминожки» на первом этаже, ведущая на улицу (открывается по направлению выхода из группы);
- установлена противопожарная дверь на 3 этаже в помещении склада (напротив изостудии).

Заведующий
МАДОУ «ДС № 26 г. Челябинска»



Г. И. Чуховской