



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-48, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 8 (351) 791-75-11, ondchel@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1366/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 26 г. Челябинска»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору О कोरोкова А.В. № 1366 от 29.11.2021г

в период с «02» декабря 2021г. по «08» декабря 2021г.

Государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области лейтенантом внутренней службы - Слободиной Натальей Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Челябинск, ул. Александра Шмакова, д. 25.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющий обязанности заведующего Гизатулина Д.Ш., заместитель заведующего по АХЧ Кабанова Л.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нару- шены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка о выпол- нении
1	2	3		
1.	На объекте защиты на 1 этаже в групповой ячейке «Дельфинчик» в игровой зоне двери эвакуационного выхода, ведущие на улицу, открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2022	

2.	На объекте защиты на 1 этаже в групповой ячейке «Осьминожка» в игровой зоне двери эвакуационного выхода, ведущие на улицу, открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22. СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.04.2022
3.	На 3 этаже в помещении склада (напротив изостудии), заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), фактически в дверном проеме установлена деревянная дверь, документы о соответствии не предоставлены. Предоставлен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения склада — категория ВЗ.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 88, таблица №23 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.04.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Челябинску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24а, в срок до 01.04.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Забедурский Черновская Н.Ч.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору - инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР
Главного управления МЧС России по Челябинской области
лейтенант внутренней службы
Слободина Н.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.