Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Слободина Н.С. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1366/1 от 08.12.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 26 г. Челябинска» (далее по тексту — МАДОУ «Детский сад № 26 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Александра Шмакова, д. 25, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 1366 от 29.11.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.04.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На объекте защиты на 1 этаже в групповой ячейке «Дельфинчик» в игровой зоне двери эвакуационного выхода, ведущие на улицу, открываются не по направлению выхода из здания — предоставлена фототаблица на 2 листах.

2. На объекте защиты на 1 этаже в групповой ячейке «Осьминожка» в игровой зоне двери эвакуационного выхода, ведущие на улицу, открываются не по направлению выхода из здания — предоставлена фототаблица на 2 листах.

3. На 3 этаже в помещении склада (напротив изостудии), заполнение дверного проема не соответствует противопожарному 1-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30), фактически в дверном проеме установлена деревянная дверь, документы о соответствии не предоставлены. Предоставлен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения склада — категория В3 — предоставлена фототаблица на 2 листах, копия паспорта на противопожарную дверь — на 2 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1366/1 от 08.12.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес МАДОУ «Детский сад № 26 г. Челябинска», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
г. Челябинска
по пожарному надзору

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору

Н.С. Слободина