

**Информация  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности  
(предписание № 133/1/42 от 29.08.2019)**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не обеспечил на территории исправность источника наружного противопожарного водоема (резервуара).	30.07.2020	
2	Руководитель организации использует на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) отделочные материалы, превышающие допустимый класс пожарной опасности.	30.07.2020	