



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксайскому району

ул. Шевченко, 154 «А» г. Аксай, Ростовская область, 346720, Телефон: (86350) 5-56-82; E-mail: 44gpn_rnd@mail.ru
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99.

Предписание № 133/1/42

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

Грушевская средняя общеобразовательная школа

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «26» августа 2019 года по «20» сентября 2019 года инспектором ОНД и ПР по Аксайскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Кинаш Е.А.. проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 102/1/43 от 14.11.18 в отношении МБОУ Аксайского района Грушевской СОШ по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, ул. Школьная, 25, совместно с: директором МБОУ Аксайского района Грушевской СОШ

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Коротичкой Ольгой Васильевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не обеспечил на территории исправность источника наружного противопожарного водоснабжения, а именно пожарного водоема (резервуара)	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.) Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	30.07.20 г.	
2.	Руководитель организации использует на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) отделочные материалы, превышающие допустимый класс пожарной опасности	ч. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону.	30.07.20 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД и ПР по Аксайскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС РФ
по Ростовской области Кинаш Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



[Handwritten signature]
(подпись)

«29» августа 2019 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ *[Handwritten signature]*
(подпись)

[Handwritten signature]
(должность, фамилия, инициалы)

«29» августа 2019 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

№	Предмет	Место выявления нарушения	Вид нарушения	Срок устранения	Статус
1	Руководитель организации не обеспечил на территории исправности противопожарного водопровода	г. Ростов-на-Дону, ул.
2	Руководитель организации не обеспечил на территории исправности противопожарного водопровода	г. Ростов-на-Дону, ул.