

ОТЧЕТ
по контролю качества питьевой воды в сельских поселениях
МБУ «Волга» за 2024 год

Контроль качества проводится по следующим направлениям.

1. Из источников водоснабжения (скважины, каптажи) перед подачей в распределительную сеть:

- органолептические показатели (цветность, мутность, запах, привкус) – 1 раз в сезон;
- обобщенные показатели (рН, сухой остаток, жесткость общая, окисляемость перманганатная) – 1 раз в сезон;
- неорганические показатели (железо, хлориды, нитраты, сульфаты) – 1 раз в год;
- микробиологические показатели – 1 раз в сезон;
- радиологические показатели – 1 раз в год.

Количество проб из источников водоснабжения перед подачей в распределительную сеть составило 125 проб.

За 2024 год количество проб, выявивших несоответствие питьевой воды санитарным нормам, оставило по показателям:

- мутность – 5 шт.;
- жесткость – 1 шт.;
- железо – 4 шт.;
- цветность – 1 шт.

2. В распределительной сети сельских поселений контроль качества питьевой воды проводится:

- на органолептические показатели – 2 пробы в месяц;
- на микробиологические показатели – 2 пробы в месяц.

За 2024 год проведено 252 пробы из распределительной сети.

Количество проб, выявивших несоответствие питьевой воды санитарным нормам, оставило по показателям:

- мутность – 6 шт.;
- цветность – 4 шт.

Начальник ПТО

Е.Р.Зайцев

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника территориального отдела
Роспотребнадзора по Заволжскому району

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ,
капитального строительства
администрации Заволжского муниципаль-
ного района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ
«Волга»

« 05 » / 06 Н.Б.Семенова
2024г.

« » О.В.Лубков
2024г.

« » В.А.Курамшин
2024г.

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами на 2024-2026гг.

№№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия		Необходимый объем финансирования тыс.руб.	В том числе по годам, тыс.руб.			Примечание (источники финансирования)
		ед.изм. (шт.,м)	кол-во		2024г.	2025г.	2026г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Замена водопровода с.Воздвиженье ул.Молодежная	м	375	471,44	471,44	-	-	Администрация Заволжского района
2.	Замена водопровода с.Воздвиженье от дет.сада до школы	м	255	307,8	307,8	-	-	Администрация Заволжского района
3.	Строительство каптажа в с.Воздвиженье	шт.	1	408,7	408,7	-	-	Собственные средства
4.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв. №1 с.Жажлево с установкой частотного преобразователя	шт.	1	137,1	137,1	-	-	Бюджетные средства
5.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв.№2 с.Жажлево	шт.	1	65,7	65,7	-	-	Бюджетные средства
6.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв. с.Есиплево с установкой частотного преобразователя	шт.	1	137,1	137,1	-	-	Бюджетные средства
7.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в скв.	шт.	1	65,7	65,7	-	-	Бюджетные




УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «Волга»
В.В.Виноградов
2024г.

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными нормативами
по МБУ «Волга»
за 2024 год

№№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия		Объем финанси- рования, тыс.руб.	Примечание (источники финансиро- вания)
		ед.изм. (шт.,м)	кол-во		
1.	Замена водопровода ø63 с.Воздвижение от дет.сада до школы	м	250	369,77	Администрация Заволжского района
2.	Строительство каптажа №2 (у р.Волга) в с.Воздвижение	шт.	1	303,02	Администрация Заволжского района
3.	Приобретение фильтра «Аруан-10» с автоматикой промыва на каптаж №2 в с.Воздвижение	шт.	1	67,5	Администрация Заволжского района
4.	Строительство водопровода ø32 с установкой водоразборной колонки с.Долматовский ул.Совхозная	м	130	139,94	Администрация Заволжского района
5.	Строительство водопровода ø32 с установкой водоразборной колонки с.Колшево ул.Молодежная д.13	м	70	130,0	Собств.средства
6.	Чистка каптажа №1 с дезинфекцией с.Воздвижение	шт.	1	12,0	Собств.средства
7.	Чистка каптажа №2 с дезинфекцией с.Воздвижение	шт.	1	12,0	Собств.средства
8.	Чистка каптажа с дезинфекцией д.Гольцовка	шт.	1	12,0	Собств.средства

9.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Курень	шт.	1	12,0	Собств.средства
10.	Чистка каптажа с дезинфекцией с.Колшево	шт.	1	12,0	Собств.средства
11.	Ремонт и замена водоразборных колонок	шт.	10	33,2	Собств.средства
12.	Плановая промывка водопроводных сетей	шт.	1	20,0	Собственные средства
13.	Хлорирование водопроводных сетей	шт.	1	10,0	Собственные средства
14.	Ремонт водопроводных колодцев с водоразборными колонками (очистка, дезинфекция, ремонт отмоктки колодцев)	шт.	18	20,0	Собственные средства
15.	Замена насоса ЭЦВ 5-6,5-80 в каптаже №1 с.Воздвиженье	шт.	1	137,1	Бюджетные средства
	ВСЕГО:			1290,53	

Начальник ПТО



Зайцев Е.Р.