

МОУ СОШ с. Козлово

**Информация
о вынесенных предписаниях надзорными
органами в отношении образовательного
учреждения
и об исполнении данных предписаний за
2018 год**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и
Спировскому районам Тверской области
Предписание от 23.08.2018г. № 153/86
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара.**

Выполнение предписания от 23.08.2018г. № 153/86

№ п/ п	Выявленные нарушения с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61).	Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта заказана.	05.05.2019.	Директор школы
2	Помещение мастерской по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений школы (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости-дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНИП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2	Помещение мастерской, кладовой, овощной и склада сухих продуктов по функциональному назначению Ф5 и помещение дошкольной подготовительной группы, не отделено от основных помещений школы (Ф 4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости (Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНИП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл 2).	05.05.2019.	Заведующая хоз. частью
3	Складское помещение по функциональному назначению Ф5, не отдельно от основных помещений (Ф4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости-дверью с нормируемым пределом огнестойкости ФЗ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37 СНИП 21-01-97 п.7.4.п.5.14 табл2	Запланировано приобретение, и установка двери с нормируемым пределом огнестойкости для помещения где хранятся учебно-наглядные и технические пособия.	05.05.2019.	Заведующая хоз. частью

Управление Роспотребнадзора по Тверской области
Предписание должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 29.06.2018г. №132-18

Выполнение предписания от 29.06.2018г. № 132-18

№п/п	Выявленные нарушения	Выполнение	Ответственный
1	Проветривание игровых помещений осуществляется через окна на которых отсутствуют москитные сетки	Москитные сетки установлены	Романова А.В. заведующая хоз. частью
2	Не представлены сопроводительные документы гарантирующие качество и безопасность на продукты	Договор на продукты с ИП Кольцова сопроводительные документы представлены	Кольцова Т.А. начальник лагеря
3	На унитазах в туалетах девочек и мальчиков отсутствуют сидения	Договор на приобретение с ИП Тюрин 02.08.2018г. на сумму 6000 р.	Романова А.В. заведующая хоз. частью
4	Питьевая вода не соответствует требованиям по показателям «железо и мутность»	Требуется установка производственного фильтра в пищеблоке. Исследуется рынок коммерческих предложений	Романова А.В. заведующая хоз. частью
5	Завышена калорийность первого блюда	Установлен строгий контроль приготовления блюд	Доброхвалова И.С. зав. столовой
6	Вытяжная система на пищеблоке не работает	Исследуется рынок коммерческих предложений	Романова А.В. заведующая хоз. частью