



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому
и Спировскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51

E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 96/1/ 57

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

юридическому лицу – Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа» с. Козлово.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 96 от «05» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «15» мая 2017 года по 14 часов 00 минут «26» мая 2017 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области капитаном внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа» с. Козлово по адресу: Тверская область Спировский район, с. Козлово, ул. Культурная 2.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Кискиной Т.В.- директором МОУ СОШ с. Козлово

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
Общие мероприятия				
1.	Не все помещения школы (спортивный зал, раздевалки) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	<i>Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, Приказ МЧС России от 18.06.2003г. № 315 «Перечень зданий, сооружений, помеще-</i>	10.08.2017 г.	

		ний и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) табл. 1		
2.	Помещение электрощитовой и мастерской по функциональному назначению Ф5, не отделено от основных помещений школы (Ф 4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл 2.	10.08.2017 г.	
3.	Складское помещение по функциональному назначению Ф5, не отделено от основных помещений школы (Ф 4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл 2.	10.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществлённого по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору – дознаватель ОНД и ПР по Торжокскому и Спировскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области капитан внутренней службы

Шмелев Василий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » мая 2017 года

Предписание для исполнения получила:

Кискина Татьяна Васильевна –

директор МОУ СОШ с. Козлово

(должность, фамилия, инициалы)

« » мая 2017 года



М.Л.П.

(подпись)