

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности по Оханскому МР 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного надзора)

г. Оханск ул. Винокурова 21 б, тел. 34 279 3-25-51, E-mail: kinev.ee@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Строгановский колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Дорофеева А.Н* 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю № 11
(наименование органа ГПН)

от « 25 » марта 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 22 » апреля 2014 г. по 16 ч 00 мин. « 22 » апреля 2014 г.

проведена проверка

Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГБОУ СПО «СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» Оханский филиал, г. Оханск, ул. Советская 20

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

По доверенности Власов А.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание колледжа, которое по функциональному назначению относится к классу Ф4.1 оборудованы пожарной автоматикой без передачи сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы.(Оханский филиал)	НПБ 110-03 п.12	01.08.2014 г.	
2	В учреждении не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения(Оханский филиал)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.08.2014 г.	
3	На кровле здания высотой более 10 метров отсутствуют ограждающие конструкции(Оханский филиал)	СНиП 21-01-97* п.8.11	01.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2014 г.


(квартал, месяц).

Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«8» мая 2014г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)



по доверенности Власов АВ
(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;

ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 210-45-67.